

Ostrzeszów, 25 lipca 2022 r.

Znak sprawy: DP. 272.2.4.2022

ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE PYTANIA

DP. 272.2.4.2022

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego

W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2022 r.

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00265936/01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja dróg Powiatu ostrzeszowskiego na drogach nr 5333P Przygodziczki - Biskupice Zabaryczne, nr 5580P Ostrzeszów - Turze, nr 5576P Ostrzeszów - Doruchów”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie kategorii ruchu (KR) dla każdej z dróg przedmiotowego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Kategoria ruchu (KR) dla drogi:
Ostrzeszów – Doruchów - KR 3,
Ostrzeszów -Turze – KR 3,
Przygodziczki Biskupice – Zabaryczne – KR 2.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie Opisu Technicznego, SST oraz Przekroi dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie posiada dokumentacji na modernizację dróg nie jest wymagana przy remoncie dróg.

Pytanie nr 3

Zamawiający nie zamieszcza Szczegółowych Specyfikacji Technicznych prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe, oporniki i obrzeża spełniają wymagania aktualnej normy PN-EN 1340: 2B, 3D, 2T i 3H.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Zamawiający nie zamieszcza Szczegółowych Specyfikacji Technicznych prosimy o potwierdzenie że kostki brukowe betonowe spełniają wymagania aktualnej normy PN-EN 1338: 2B, 3D, T i 3H.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Zamawiający nie zamieszcza Szczegółowych Specyfikacji Technicznych prosimy o potwierdzenie że mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania aktualnych przepisów PN-EN 13108 oraz WT-1 i WT-2.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Ad kosztorys : DP nr 5576P Ostrzeszów – Doruchów

Ad kosztorys poz. nr 71. Prosimy o zmianę oznakowania na grubowarstwowe chemoutwardzalne. Oznakowanie termoplastyczne ma znacznie niższą trwałość i jest obecnie rzadko stosowane.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wyrażamy zgodę na zmianę oznakowania termoplastycznego na oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne w pozycji 71 kosztorysu.

Pytanie nr 8

Ad kosztorys: DP nr 5333P Przygodziczki – Biskupice

Ad kosztorys poz. nr 50. Prosimy o potwierdzenie, iż grubość warstwy wiążącej ma wynosić 5 cm, gdyż w pozycji występuje krotność 0,8 , a podstawa KNR mówi o 5 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Grubość warstwy wiążącej w poz. 50 wynosi 4 cm

Pytanie nr 9

Ad kosztorys poz. nr 66. Prosimy o podanie średnicy rury melioracyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Średnica rury melioracyjnej winna wynosić 150mm

Pytanie nr 10

Ad kosztorys poz. nr 71 – 73. Prosimy o potwierdzenie iż oznakowanie w tych pozycjach ma być cienkowarstwowe

Odpowiedź na pytanie nr 10

Oznakowanie wymienione w poz. 71-73 ma być wykonane jako cienkowarstwowe

Pytanie nr 11

Ad kosztorys poz. nr 78. Prosimy o wyjaśnienie czy ma to być znak na słupku przy jezdni, czy na wysięgniku nad jezdnią?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Znak wymieniony w poz. 78 ma być na osobnym słupku w poboczu.

Pytanie nr 12

Ad kosztorys poz. nr 79, 81, 82. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z gestorami sieci gazowej. Brak takich uzgodnień uniemożliwia rzetelną kalkulację pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający zamieścić na stronie postępowania.

Pytanie nr 13

Ad kosztorys poz. nr 80, 83. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień z Orange. Brak takich uzgodnień uniemożliwia rzetelną kalkulację pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający zamieścić na stronie postępowania.

Pytanie nr 14

Ad kosztorys DP nr 5580P Ostrzeszów – Turze

Ad kosztorys poz. nr 16 – 17. Prosimy o potwierdzenie iż oznakowanie w tych pozycjach ma być cienkowarstwowe.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Oznakowanie wymienione w poz. 16-17 ma być wykonane jako cienkowarstwowe.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa.....**03.08.2022 r. godz.10.00**.....

/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert/.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu – proszę o złożenie oferty z uwzględnieniem zmian.