

„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż
– polegająca na budowie drogi dla pieszych”
– znak sprawy: ZP.271.8.2023

Paradyż, dnia 17.11.2023 r.

GMINA PARADYŻ
UL. KONECKA 4
26-333 PARADYŻ

WYKONAWCY

Numer pisma: **ZP.271.8.2023.02**

**Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.
„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż
– polegająca na budowie drogi dla pieszych”**

ODPOWIEDZI Nr 2 NA ZAPYTANIE Z DNIA 16.11.2023 r. DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Działając na podstawie art. 284 ust. 1,3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie oczyszczanie i odmulanie rowów?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić oczyszczenie i odmulenie rowów.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie w jakim obszarze Wykonawca ma wykonać humusowanie trawników. Projekt tego nie uwzględnia.

Odpowiedź:

Humusowanie trawników należy wykonać za wybudowanym chodnikiem.

Pytanie 3

Czy Wykonawca powinien uwzględnić naprawę nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężników drogowych oraz przy wpustach ulicznych?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić uzupełnienie szczeliny przy krawężniku i wpustach deszczowych masą mineralno bitumiczną.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert oraz realizacji zamówienia.

*Zatwierdziła:
Z up. Wójta Gminy
(-) Iwona Pluta
Z-ca Wójta*