



Oddział Dystrybucji Zielona Góra
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 15

tel. 48 / 68 328 19 00, 68 454 09 00 w ZIELONEJ GÓRZE
faks 48 / 68 453 51 44
eozg.sekretariat@operator.enea.pl



IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
OTRZYMANO
2024 -05- 22
Przydział ILNALL do załatwienia
do wiadomości
Nr Zielona Góra, 20.05.2024 r. acta

ZIR/RR/DM/..089.816../2024
numer 10746/2023/OD4/RR5

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

Dotyczy: umowy o przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu: budynek biurowy nr 27, kontrolno-biurowy nr 28, magazynowy nr 29 zlokalizowanego w miejscowości Olszyna, dz. nr 247/1, 247/3, 247/4, gm. Trzebiel.

W odpowiedzi na wniosek o zmianę miejsca przyłączenia obiektu: budynek biurowy nr 27, kontrolno-biurowy nr 28, magazynowy nr 29 w załączeniu przesyłamy *zmianę warunków przyłączenia oraz aneks do umowy o przyłączenie do sieci.*

W przypadku akceptacji przedmiotowych zapisów aneksu do umowy o przyłączenie prosimy o uzupełnienie w zakresie dotyczącym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z o.o. obu egzemplarzy.

W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystąpienie z określeniem wszystkich rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Oddział Dystrybucji Zielona Góra nr telefonu 68 37 35 123.

Treść obowiązującej *Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej* dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Zakład Rozwoju i Inwestycji
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci
Kierownik
[Podpis]
Przemysław Wrzaszcz

załączniki:
zmiana warunków przyłączenia nr 10746/2023/OD4/RR5
2 egz. projektu aneksu do umowy o przyłączenie

k.o.
RR

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci
ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Góra

Zielona Góra, 20.05.2024 r.

10746/2023/OD4/RR5

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

**Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
znak 10746/2023/OD4/RR5 z dnia 24.04.2023 r.**

- 1) Zmienia się treść zapisów warunków przyłączenia w pkt. I. Zmienione zapisy otrzymują brzmienie:
I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:
Linia napowietrzna 20 kV nr L-831 „Jagłowice-Zasieki”

- 2) Zmienia się treść zapisów warunków przyłączenia w pkt. II. Zmienione zapisy otrzymują brzmienie:
II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. W zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:
1.1. W istniejącej linii napowietrznej 20 kV nr L-831 relacji Jagłowice - Zasieki o przekroju 50 mm² zabudować słup rozgałęźny mocny z rozłączniko-uziemnikiem oraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym energii elektrycznej pośrednim, dla wyprowadzenia odgałęzienia linii w kierunku stacji transformatorowej 20/0,4 kV Klienta.
2. W zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:
Nie dotyczy.
3. W zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:
3.1. Wybudować stację transformatorową 20/0,4 kV Klienta z transformatorem dobranym do zapotrzebowanej mocy.
3.2. Stację transformatorową 20/0,4 kV Klienta zasilić odgałęzieniem 20 kV ze słupa rozgałęźnego w linii napowietrznej nr L- 831 relacji Jagłowice - Zasieki, przygotowanego zgodnie z pkt. 1.1.
3.3. Instalację odbiorczą 0,4 kV zasilić z projektowanej stacji transformatorowej 20/0,4 kV Klienta.

- 3) Zmienia się treść zapisów warunków przyłączenia w pkt. III. Zmienione zapisy otrzymują brzmienie:
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na głowicy kablowej SN na słupie linii napowietrznej 20 kV nr L-831 relacji Jagłowice - Zasieki z układem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej pośrednim, w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Głowica kablowa na majątku i w eksploatacji podmiotu przyłączanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

- 4) Zmienia się treść zapisów warunków przyłączenia w pkt. IV. Zmienione zapisy otrzymują brzmienie:
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Na słupie linii napowietrznej 20 kV nr L-831 relacji Jagłowice - Zasieki.

- 5) Pozostałe zapisy warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Zakład Rozwoju i Inwestycji
Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci
[Podpis]
Paweł Wrzaszcz

Rozdzielnik:
k.o.
ZIR/RR

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 15
tel. 68 328 19 00, faks 68 328 17 01
REGON 300405398 NIP 782-23-77-160