

Rawa Mazowiecka, dnia 02.02.2023 r.

Znak: RPI.271.4.2023

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 4) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „**Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację jaką nawierzchnię należy przyjąć na boisku wielofunkcyjnym typ S2 czy Sandwich, ponieważ są dwa różne zapisy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że boisko wielofunkcyjne powinno być wykonane wg typu S2. Bieżnia ze skocznią w dal powinna być wykonana wg typu Sandwich.

EURMISTRZ MIASTA
Słonec
mgr inż. Piotr Irla