

**Stołeczny Zarząd Infrastruktury**  
**Szef Zarządu**  
**płk Krzysztof Osowicki**

SZI-SZP.2612.53.2024  
Warszawa, 04.09.2024 r.

### **Informacja na stronę internetową**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji –  
Sprawa 54/2024

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Remont ogólnobudowlany budynku nr 12 (trafostacja) wraz z wymianą rozdzielni niskiego napięcia i agregatu prądotwórczego w kompleksie wojskowym w Olszewnicy Starej – Sprawa 54/2024, informuje co następuje:

**Pytanie nr 8:**

Proszę o udostępnianie załącznika z warunkami przyłączenia agregatu do sieci. Dokument wymieniony w „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych” pkt 2

**Odpowiedź:**

Załącznik zostanie udostępniony firmie realizującej zadanie (najkorzystniejszej ofercie).

**Pytanie nr 9:**

Proszę o podanie danych katalogowych istniejącego transformatora.

**Odpowiedź:**

Transformator jest własnością zakładu energetycznego (brak danych).

**Pytanie nr 10:**

Proszę o przedstawienie dokumentacji odnośnie zaproponowanego rozwiązania wykonania posadzki pod nowy agregat 200kVA w zakresie jej wytrzymałości – obciążenia od nowego agregatu.

**Odpowiedź:**

Klasa betonu jest odnośnikiem wytrzymałości posadzki.

**Pytanie nr 11:**

Kto dostarcza kraty wentylacyjne z pozycji 21-23 z przedmiaru budowlanego. Jeżeli dostawa jest w zakresie Wykonawcy proszę o podanie specyfikacji krat wentylacyjnych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. odnośnie trafostacji.

**Pytanie nr 12:**

Proszę o dokładną specyfikację drzwi aluminiowych, które mają być zainstalowane.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poz. odnośnie trafostacji.


**Pytanie nr 13:**

Proszę o informację czy referencja na „przebudowę budynku wraz z rozdzielnią niskiego napięcia” zostanie uznana za spełniającą wymagania przetargowe.

**Odpowiedź:**

Wskazana robota budowlana będzie spełniała warunek udziału w postępowaniu o ile była wykonana na kwotę 200 000,00 zł brutto.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: Remont ogólnobudowlany budynku nr 12 (trafostacja) wraz z wymianą rozdzielni niskiego napięcia i agregatu prądotwórczego w kompleksie wojskowym w Ólszewnicy Starej – Sprawa 54/2024.

SZEF  
STOLECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY  
  
plik mgr inż. Krzysztof OSOWICKI

Sylwia Narewska  
tel.261 849 317  
e-mail:szp.szi@ron.mil.pl

tel.: 261-849-001 , fax: 261-849-156  
[szp@ron.mil.pl](mailto:szp@ron.mil.pl)  
[szp.wp.mil.pl](http://szp.wp.mil.pl)

Al. Jerozolimskie 97  
00-909 Warszawa