



Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  
w m. Wrzawy oraz Pączek Gorzycki,  
Skala 1:1000/100

W35 - P226; W7.1 - p33

- LEGENDA:
- DG - drogi Gminne
  - DP - drogi Powiatowe
  - DW - drogi Wojewódzkie



W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną podziemną, roboty wykonane ręcznie pod nadzorem dyspozytorów poszczególnych sieci. Wszystkie rurociągi gazowe w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną podczas wykonywania robót sanitarnych oczyścić i ponownie zaizolowano izolacją PE pod nadzorem przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

Trójniki oraz muły redukcyjne w wykonaniu PE zgrzewane elektrooporowo.

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE KOLIZJE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY UWAGAĆ GDYŻ MOGĄ SIĘ POJAWIĆ INSTALACJE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPOONENTÓW SIECI PODZIEMNYCH.

RZĘDNE KOŃCÓW POSADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH. POMPOWNIĘ WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DOCIĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPOREM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.k@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce			
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzęski			Nr rys. 2.16
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej W35 - P213; W7.1 - p33			Skala: 1:1000/100
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	142/Tbg/98	09.2016	
Opracował:	inż. Mariusz Rozmus	-	09.2016	
Opracowała:	mgr inż. Agata Ujda	-	09.2016	
Sprawdził:	mgr inż. Anna Malinowska	PDK0175/PWOS/05	09.2016	