

L.dz. GZ/MN/2083/2024

**Sprawa: Dostawa układu zasilania gwarantowanego UPS wraz z zestawem baterii\_ nr MKUO ProNatura ZP/TP/29/24****I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:**

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji istniejącego rozwiązania:

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej – opis,
- Schemat zasilania z rozdzielnicą zasilającą układ UPS oraz rozdzielnicą odbiorczą,
- Projekt powykonawczy.

Jest to konieczne, aby prawidłowo zaprojektować dostosowanie nowego systemu do istniejącej instalacji TT z wykorzystaniem transformatorów separacyjnych.

**Odpowiedź: UPS jest zasilany z rozdzielni głównej w systemie TN-C-S, oraz zasila rozdzielnie napięcia gwarantowanego w systemie TT. Zamawiający zamieszcza posiadane schematy.**

2. Prosimy o wykreślenie punktu 4 "Zdolność technicznej lub zawodowej jesteśmy dystrybutorem autoryzowanym" lub zmianę na oświadczenie, że jest się dystrybutorem autoryzowanym zasilaczy UPS

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź do pytania nr 1 (Dotyczy zawiadomienia opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 8 lipca 2024r.).**

Dotyczy zapisu „bypass zewnętrzny z możliwością rozbudowy o kolejną jednostkę”. Prosimy o podanie dla jakiej mocy (kVA) ma zostać zainstalowany bypass zewnętrzny.

**Było:**

**Odpowiedź: możliwość rozbudowy o 100%, moc bajpasu 160kVA.**

**Powinno być:**

**Odpowiedź: możliwość rozbudowy o 100%, moc bajpasu 160kVA, w każdym UPS-ie przewidzieć możliwość rozbudowy o 100%, dodatkowe miejsce na dwa moduły po 20kVA**

**II. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 oraz 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2023r., poz. 1605 ze zm.) przedłuża termin na składanie ofert.****Część VII INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT****Pkt. 1****W dotychczasowym brzmieniu:**

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia **16 lipca 2024 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje) w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945587>

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**Otrzymuje brzmienie:**

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia **18 lipca 2024 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje) w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945587>

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**Pkt. 3 ppkt.2)**

**W dotychczasowym brzmieniu:**

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 lipca 2024 roku o godz. 10.15** (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**Otrzymuje brzmienie:**

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 lipca 2024 roku o godz. 10.15** (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

**Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.**

**Zatwierdzono:**

**/-/Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu**

**/-/Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu**