

Numer sprawy **RIIGK.271.3.2021**

Bobowa, 2021-05-28

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIE nr 1

Na budynku objętym zamówieniem w istniejącej kotłowni zamontowane są dwa piece gazowe. Po wizji stwierdzono, że kotły są w bardzo złym stanie technicznym i o bardzo słabych parametrach użytkowych. Czy inwestor przewidział wymianę kotłów?

Odp. Nr 1

W audycie energetycznym pompa ciepła w założeniach ma pracować jako samodzielne źródło zasilane energią pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca powinien pozostawić jeden efektywniejszy kocioł gazowy, który ma być połączony z siecią c.o. i służyć jako awaryjne źródło ogrzewania budynku.

PYTANIE nr 2

W związku z dociepleniem stropów sali gimnastycznej i przewiązki zachodzi konieczność demontażu pokrycia dachów. Czy przewidziano zmianę pokrycia dachów i robót im towarzyszącym?

Odp. Nr 2

Docieplenie niedostępnych przestrzeni można zrealizować przez wdmuchnięcie granulatu z wełny. W przypadku braku możliwości efektywnego docieplenia stropu wykonawca winien wyliczyć częściowe zdemontowanie istniejącego pokrycia dachowego w celu wykonania docieplenia w postaci granulatu z wełny mineralnej i wykonanie w tym miejscu nowego pokrycia.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez WACŁAW
LIG ZA; GMINA BOBOWA
Data: 2021.05.28 15:35:56 CEST

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy