

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 04 sierpnia 2021 r.

BZP.272.19.2021

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego”, nr **BZP.272.19.2021** wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie 1:

Dzień dobry, Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. Załącznik nr 1 k do OPZ UPS do serwerowni – w załączniku tym wpisana jest moc znamionowa 5kW, natomiast czas podtrzymania 11 minut przy 10 kW. Proszę o wyjaśnienie jakiej mocy zasilaczy UPS będzie wymagał Zamawiający - 5 kW czy 10 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia że w Załączniku nr 1 k do OPZ UPS do serwerowni Zamawiający wymaga:

Moc znamionowa	5 kW
Czas podtrzymania	11 min

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/