

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, na zadanie pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego na szóstkę przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lesznie. Budżet obywatelski 2024 roku**”.

1. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszno, Wydział Edukacji informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Na złożone pytania, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu raportu z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez niezależne, specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe. Informujemy, w Polsce nie ma laboratorium posiadającego akredytację na powyższe badania. Laboratoria, które specjalizują się w przeprowadzeniu takich badań tj. Instytut Sportu czy ITB jednoznacznie odpowiadają, że nie posiadają akredytacji. Ponadto nawierzchnie sportowe zewnętrzne jako wyrób budowlany nie wymagają badań przez akredytowane laboratorium. Zatem przedstawienie raportu z badań przeprowadzone przez polskie laboratoria tj. Instytut Sportu czy ITB jest niemożliwe, pomimo faktu, iż w/w laboratorium specjalizuje się od lat w przeprowadzaniu takich badań.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu przedstawienie raportu z badań potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez niezależne, specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportu z badań, potwierdzającego zgodność parametrów trawy z normą EN 15330-1:2013 wykonane przez niezależne, specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Nadmienimy, że poniższe parametry są standardowe na boiska wielofunkcyjne, w tym do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną czy siatkówkę. W powyższym postępowaniu Zamawiający przewiduje boisko do gry m.in. w tenisa. Nadmienimy, że na korty tenisowe stosuje się nawierzchnie z włókien polietylenowych fibrylowanych, które zapewniają odpowiednie odbicie piłki. Trawa posiada certyfikat Federacji tenisowej ITF najwyższej kategorii 5, co potwierdza, że trawa zapewnia odpowiednie warunki i komfort do gry w tenisa, a odbicie piłki tenisowej jest na najwyższym poziomie. Podkreślamy, że parametr odbicia piłki ma duże znaczenie dla dyscyplin tj. tenis czy koszykówka. Trawy o niższych parametrach są instalowane na wielu boiskach wielofunkcyjnych oraz kortach tenisowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Zaznaczamy, że zaproponowana nawierzchnia spełnia wymagania normy EN 15330-1:2013, co świadczy o wysokiej jakości nawierzchni.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:

Rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polietylenowa,

Rodzaj włókna- fibrylowana 100% polietylen

Wysokość włókna: min.15mm,

Ilość włókien min. 88.000/m²

Dtex: 6.600

Przepuszczalność min. 2000mm/h

Wypełnienie: piasek kwarcowy zgodnie z rekomendacją producenta

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013;

- karta techniczna ofertowanej trawy

- atest PZH oferowanej trawy syntetycznej

- Certyfikat ITF kategorii min. "5"

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy o poniżej zaproponowanych parametrach, tj.:

- rodzaj nawierzchni - trawa syntetyczna polietylenowa,

- rodzaj włókna - fibrylowana 100% polietylen,

- wysokość włókna - min. 15 mm,

- ilość włókien - min. 88 000/m²,

- Dtex - 6 600,

- przepuszczalność - min. 2000 mm/h,

- wypełnienie - piasek kwarcowy zgodnie z rekomendacją producenta,

oraz dopuszcza poniżej wskazane dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- raport z badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium potwierdzające zgodność z normą EN 15330-1:2013;

- karta techniczna ofertowanej trawy;

- atest PZH oferowanej trawy syntetycznej;

- Certyfikat ITF kategorii min. "5".

Ponadto Zamawiający informuje, iż zasady zastosowania rozwiązań równoważnych zostały określone w Rozdziale 3, ust. 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące na etapie składania ofert.

- Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Naczelnik
Wydziału Edukacji

/-/ Robert Fryz