



# REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

## URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 [zamowieniapubliczne@um.rumia.pl](mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl)

ZP.271.53.2023

Rumia, dnia 14.11.2023 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Rozbudowa cmentarza – kwatera E3**”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

**W przedmiarach poz. 15 Nawierzchnie z płyt wielootworowych ( płyty o powierzchni do 1m<sup>2</sup>) płyty z demontażu - o jakie płyty chodzi Zamawiającemu jumbo czy ażury i czy na pewno z demontażu.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający wymaga zastosowania nowych płyt ażurowych.

#### **Pytanie nr 2**

**Poz. 21 przedmiarów - ława pod krawężniki betonowa 96\*0,8 m<sup>3</sup> - powinno być chyba 96\*0,08 m<sup>3</sup>.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że w Poz. 21 przedmiarów – ława pod krawężniki betonowa 96\*0,08 mb.

#### **Pytanie nr 3**

**Poz. 26 przedmiarów - Nawierzchnie z płyt wielootworowych ( płyty o powierzchni do 1 m<sup>2</sup>) - płyty z demontażu - --w opisie i w wzorze umowy par. 1 pkt 1 ppkt 6) Wykonanie dróg z kostki szerokości 6 m pow. 271 m<sup>2</sup> , długość krawężników 96 m, przełożenie płyt jumbo 36 m<sup>2</sup> - który zapis jest prawidłowy?**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający wymaga zastosowania kostki betonowej.

Płyty jumbo dotyczą zakończenia nowej drogi (tak jak dotychczas istniejąca droga z kostki betonowej jest zakończona płytami jumbo, 36 m<sup>2</sup>, które należy przenieść po wykonaniu nowego odcinka drogi).

#### **Pytanie nr 4**

**par. 1 pkt.1 ppkt 10) wzoru umowy. Zabezpieczenie istniejącego przewodu telekomunikacyjnego w okresie budowy na długości 30m - czy jest możliwość wskazania przebiegu tego przewodu - na mapie lub już w czasie prac w terenie**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Linia kablowa jest naniesiona na mapie zasadniczej.

Niezbędna będzie współpraca z geodetą (we własnym zakresie).

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych