



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.19.4.2022

Kościerzyna, dnia 16.09.2022r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ulicy Małej Kolejowej w Kościerzynie

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że zmianie ulega materiał z jakiego należy wybudować kanalizację deszczową. Dla średnic dn 300, 400, 600 zastosować rury dwuścienne strukturalnie korugowane, materiał PP o sztywności obwodowej min. SN8. Średnica rur pozostaje bez zmian, jak w projekcie.

Z upoważnienia Burmistrza

Tomasz Nadolny
Zastępca Burmistrza