



REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
we Wrocławiu

Wrocław, ⁰⁷.....czerwca 2021 r.

Nr.....³⁰¹⁵...../ SZP

^{2021 -06- 07}

50-984 Wrocław

ADRESACI

według rozdzielnika

Numer sprawy: RZIW-r-SZP.2612.41.2021

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na przebudowę ogrodzenia kompleksów w CSWliCH we Wrocławiu – Etap 2 i Etap 3 – II części

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław, tel. 261/65-68-01, fax 261/65-68-02, uprzejmie informuje, że wpłynęły zapytania do SWZ dotyczące ww. zadania.

Pytanie 1:

Jaka jest wartość (bez Vat) zamówienia w rozbiu na etap 2 i 3?

Odpowiedź 1:

Wartość zamówienia na etap 2 wynosi 3 603 851,40 zł (netto) natomiast wartość zamówienia na etap 3 wynosi 944 975,05 zł (netto).

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uwzględnił w obliczeniu wartości wzrostu ceny materiałów w ostatnim czasie, a w szczególności wzrost cen stali?

Odpowiedź 2:

Zmawiający nie uwzględnił prognozowanego wzrostu cen.

Pytanie 3:

Czy w etapie 3 ogrodzenia typ 3 i typ 45 z siatki powlekanej grubość 3mm jest grubością zewnętrzną?

Odpowiedź 3:

Grubość siatki powlekanej wynosi 3 mm bez osłony.

Pytanie 4:

W opisie etapie 2 na rysunku ogrodzenia typ 1 jest słupek 50x50x5 natomiast w opisie jest 50x40x4, jaka jest właściwa grubość ścianki słupka?

Odpowiedź 4:

Do wyceny ogrodzenia typ 1 należy przyjąć słupek 50x50x4 mm.

z upoważnienia

**SZEFA
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
we Wrocławiu**



**mgr Agnieszka WRONA
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**