

Ośno Lubuskie, dnia 2 marca 2023 r.

Gmina Ośno Lubuskie
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

ZF.271.1.2023

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuję treść pytań i udzielonych wyjaśnień dotyczących treści SWZ w postępowaniu na zadanie pn.: „Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i oświetlenia - etap II”, tj.:

Pytanie:

Proszę o weryfikację jakie montujemy słupy do w kopanie. W dokumentacji w przedmiarze są słupy 7 metrowe a w rzutach projektowych jest słup 8 metrowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. E4, dołączone obliczenia natężenia, opis techniczny), należy zastosować słupy o długości części nadziemnej 7 m. Część słupa do wkopania w ziemię nie jest wliczana w podawaną długość słupa. Sumaryczna długość konstrukcji to min. 8 m.

Burmistrz Ośna Lubuskiego
mgr Stanisław Kozłowski