

Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, dnia 17.02.2023 r.

OP.272.1.1.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Numeracja uwzględnia odpowiedź na pytania nr 1 z dnia 09.02.2023 r., na pytanie nr 2-9 z dnia 10.02.2023 r., na pytania nr 12-16 z dnia 13.02.2023 r., na pytania nr 17-28 z dnia 14.01.2023 r.

Pytanie nr 29:

„ DPS Kobyła Góra - Prosimy o sprecyzowanie ilości i typów wanien oraz podnośników mobilnych jakie mają być dostarczone , wg przedmiaru: Łazienka parter: Wanna dla osób niepełnosprawnych o parametrach j/n – 1 szt – wolnostojąca całkowicie zamknięta jednostka. - wanna oraz pulpit z izolowanych termicznie, podwójnych ścian wykonanych z tworzywa GFK (kolor: biały) - podstawa wanny z ocynkowanej stali - dwa ergonomiczne uchwyty ułatwiające wejście do wanny i przyjęcie pozycji półleżacej - przestawna podpórka pod stopy z dwustopniowa regulacja szerokość dna wanny - 650 mm - wąska krawędź wanny (65 mm) dostosowana do podnośnika producenta wanny - regulowana wysokość wanny w zakresie 600 - 1000 mm z krancowym wyłącznikiem zabezpieczającym, sterowanie przyciskami foliowymi - siłownik elektromechaniczny ze sterowaniem (zgodnie z normą EN60601-1) - system przelewowy DN 40 - przyłącza montażowe - wewnętrzne orurowanie z miedzi - wymiary 200 x780x940/1340mm - pojemność 250l – automatyczne napełnianie - termometr nalewania Podnośnik mobilny o parametrach j/n – 1 szt - Długość wózka 2000 mm - Szerokość wózka 750 mm - Masa wózka 55-60 kg - Zakres podnoszenia 400 mm – Ustawienie skrajnych segmentów leżaka (0 * 30* 45* 60*) lub bezstopniowe. - Cztery skretne koła (dwa z hamulcem). - Mechanizm podnoszenia wózka- hydrauliczny. - Materacyk i podglówek. – Łatwoślizg wspomagający przemieszczanie pacjenta. - Pasy podtrzymujące pacjenta (w opcji odchylane poręcz).

Łazienka 1 piętro: Wanna dla osób niepełnosprawnych – 1szt, brak danych Prosimy o informację, czy ma to być wanna z podnośnikiem, analogicznie do parteru ?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 29:

Wanna na piętrze nie musi być identyczna jak na parterze. Na piętrze nie projektuje się również podnośnika.

Wanna na piętrze ma być dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Pytanie nr 30:

DPS Kochłowy - Prosimy o udostępnienie Operatu Wodnoprawnego oraz o sprecyzowanie parametrów technicznych dobranej oczyszczalni ścieków

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 30:

Dane techniczne zawarte są w operacie wodnoprawnym oraz projekcie budowlanym