PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala 1:100/100



P.p.=85,00m.n.p.m

Rzędna istniejącego terenu	99,29	99,33	99,33	99,65	99,62	
Rzędna dna proj. kanału	98,08	98,14	98,16	98,39	98,42	
Długość odcinka	3,00		1,00	1,50		
Proj. spadek kanału, odległość	L=4,00	i=20,0 ‰		L=1,50	i=20,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	istn. Ø160mm PP SN ≥ 8		Ø160mm PP SN ≥ 8	Ø160mm PP SN ≥ 8		
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,21	1,19	1,17	1,26	1,20	
Hektometr i odległości	0	3,00	4,00	0	1,50	

Rzędna istniejącego terenu	100,11	100,09	100,13	100,14	100,73	100,37
Rzędna dna proj. kanału	98,84	98,89	98,88	98,94	99,10	99,17
Długość odcinka	2,50		3,00		3,50	
Proj. spadek kanału, odległość	L=2,50	i=20,0 ‰	L=3,00	i=20,0 ‰	L=3,50	i=20,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	Ø160mm PP SN ≥ 8		Ø160mm PP SN ≥ 8		Ø160mm PP SN ≥ 8	
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,27	1,20	1,25	1,20	1,63	1,20
Hektometr i odległości	0	2,50	0	3,00	0	3,50

Rzędna istniejącego terenu	98,98	99,99				
Rzędna dna proj. kanału	98,72	98,79				
Długość odcinka	3,50					
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,50	i=20,0 ‰				
Proj. średnica nominalna, materiał	Ø160mm PP SN ≥ 8					
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,26	1,20				
Hektometr i odległości	0	2,85	3,50			

LEGENDA:

- S1 projektowana studnia kanalizacyjna Ø1200mm żelbetowa
- S1i istniejąca studnia kanalizacyjna Ø1200mm żelbetowa
- W projektowany wpust uliczny Ø500mm z osadnikiem h=0,5m

Uwaga:
Zagłębienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,U przewodów gazowych przyjęto orientacyjnie:
- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;
- kable telefoniczne 0,6-0,7m;
- kable oświetleniowe 0,6-0,7m;
- przewody gazowe 0,8-1,0m.

KOMPROJEKT S.C.
PROJEKTOWANIE KOMUNIKACYJNE
05-200 Maków Maz.
ul. Wiosna 18
tel./fax 0-22/379-74-98
0-22/185-12-07
email: biuro@komprojekt.eu

Inwestor: Prezydent Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Berna 1, 07-410 Ostrołęka

Nazwa obiektu: **ul. płk. Anatola Jeziorskiego w Ostrołęce**

Branża: Sanitarna

Temat opracowania: **Budowa przykanalików i wpustów ulicznych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie drogi gminnej ul. płk. Anatola Jeziorskiego w Ostrołęce**

Stadium: P.W.

Nazwa rysunku: **PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

Skala: 1:100/100

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Data: Kwiecień 2023 r.

Imię i nazwisko: | Podpis: | Nr uprawnień:

Projektant: mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz — 7/98/Os

Projektant sprawdzający: mgr inż. Zadzisław Achciński — 5/96/Os

Rys. nr: **3**