

**WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/31/2021**  
**do przetargu nieograniczonego**  
**na:**

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy magistrali wodociągowej DN600  
w ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od zbiornika P1 do ul. Zbożowej.**

**CPV 71320000**

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/31/2021, jak niżej:

**1. Pytanie Wykonawcy:**

Ile sztuk odkrywek ma wykonać Wykonawca na odcinku W3-W7? Czy miejsca odkrywek zostaną wskazane przez Zamawiającego?

**Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:**

Odkrywki magistrali należy wykonać w ilości umożliwiającej zweryfikowanie istniejącego przebiegu i zagłębienia rurociągu, lecz nie rzadziej niż co 50m.

**2. Pytanie Wykonawcy:**

Czy nadzór autorski ma być wyceniony w formie ryczałtu czy może od pobytu na budowie / wydania opinii?

**Ad.2. Odpowiedź Zamawiającego:**

Nadzór autorski należy wycenić w formie ryczałtowego wynagrodzenia.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/31/2021.

PROKURENT  
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

*mgr inż. Robert Bugala*