



Ob. nr 2

UWAGI:

- Typ kabli wg. rysunku 15 (P11-036/04 TE 51.00)
- Przewody układać:
 - główne trasy w korytkach ocynkowanych,
 - podłączenie do urzędzeń wewnętrznych w rurach PVC,
 - podłączenie do urzędzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.

±0,00 = 270,45

Nazwa i adres obiektu budowlanego: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI NAROL		BRANŻA: technologia
Przedmiot rysunku: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ANTRESOLA		ETAP: Projekt budowlany
Imię, nazwisko, nr upraw. mgr inż. Jerzy Zaręba 2866/Lb/86		DATA: 05.2005
OPRACOWAŁ: dr inż. Ludovit Žarnovský mgr inż. Adrian Bujak		SKALA: 1:50
SPRAWDZIŁ: inż. Bogdan Małec GT-III-8386/3/76		NR RYS. P11-036/04 TE5300.R02
		Podpis: