



PU
PŁASKOWNIK UZIEMIĄCY 3 szt.



L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZT.	MATERIAŁ
1	PŁASKOWNIK 5x40	1	STAL OCYNK.
2	NAKLADKA 5x40	1	STAL OCYNK.
3	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA	4	STAL OCYNK.
4	NAKRĘTKA M6	4	STAL OCYNK.
5	ŚRUBA M6x40	4	STAL OCYNK.

Długość płask. 1 – 2x2,10m dla rz. pos. –2,05
2,40m dla rz. pos. –2,35



UWAGA:
Używanie płaskowników uziemiających pokazano na rysunku 3 (AK10.00). Płaskowniki zamocować przed betonowaniem ław na rysunku 3 (AK10.00). $\pm 0,00 = 270,45$

Nazwa i adres obiektu budowlanego:		Oczyszczalnia ścieków dla miejscowości Narol		BRANŻA: architekt.-konstruk.	
Przedmiot rysunku:		BUDYNEK TECHNICZNY		ETA: Projekt budowlany	
Imię, nazwisko, nr upraw.		Podpis:		DATA: 05.2005	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Tadeusz Howorus		SKALA: 1:20	
ANB-513/1/32/82		mgr inż. Krzysztof Borowski		NR RYS. P11-036/04 AK50.00.R01	
OPRACOWAŁ:		297/Lb/2000		17	
mgr inż. Ewa Narońska Siemionek		mgr inż. Grzegorz Sierpiński			
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Zbigniew Jędrzejczak			
UAN-II/8387/44/87		mgr inż. Krzysztof Kędzierski			
560/Lb/88					