

Nakiło nad Notecią 23-08-2021  
MU/KA/L.dz. PEO21P177107

M W DROGI  
Miłena Wiczorek  
ul. Okrężna 15  
86-010 Koronowo

## Uzgodnienie

**dotyczy:** Uzgodnienie projektu planu zagospodarowania terenu dla zadania pn. "Remont drogi gminnej w m. Elizewo, gm. Kcynia".


Odpowiadając na pismo z dnia 06.07.2021 r. (data wpływu 16.08.2021 r.) przesyłamy uzgodniony 1 egzemplarz projektu mapy sytuacyjnej z naniesioną siecią elektroenergetyczną.

W przypadku kolizji urządzeń elektroenergetycznych z ww. inwestycją należy wystąpić do RD Nakiło z wnioskiem o określenie warunków na ich przebudowę.

### Przedłożenie mapy syt. uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejąca sieć elektroenergetyczna własność ENEA Operator Sp. z o.o. zaznaczono i opisano na mapie sytuacyjnej.
2. Zastrzegamy możliwość wystąpienia na terenie urządzeń i kabli niezainwentaryzowanych, wyłączonej z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do RD Nakiło.
3. Wykonawca z 14 – dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi o rozpoczęciu prac RD Nakiło i sprawdzi aktualność naniesień.
4. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie powiadomić RD Nakiło i po wyłączeniu urządzeń spod napięcia i pod nadzorem zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniami ziemi poprzez nałożenie na odkryte kable na całej szerokości wykopu rur osłonowych dwudzielnych typu Arot. Skrzyżowania i zblizenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
5. ENEA Operator Sp. z o.o. informuje że nie będzie ponosiła kosztów przebudowy i pozimowania swoich urządzeń w przypadku zmiany wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robot do przeprowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek prowadzenia tych prac.
7. Uzgodnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.
8. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. W przypadku kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami budowlanymi lub remontowymi w szczególności w przypadku zbliżenia się do urządzeń znajdujących się pod napięciem, przed przystąpieniem do pracy należy wystąpić do RD Nakiło o wyłączenie w uzgodnionym terminie urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

Z poważaniem



ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nakiło  
Dział Inżynierii Elektroenergetycznej  
Piotr Łos

Sprawę prowadzi: Krzysztof Allnoch tel. 52 313 20 51  
Załączniki:  
1) Mapa sytuacyjna 1-egz.  
2) Zasady przetwarzania informacji 1-egz.

k/o  
MU-a/a