

Znak: EZP.270.12.2022

Otwock, dnia 23.05.2022r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „**Modernizacja układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach laboratorium izotopowego klasy II w budynku 39 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku**”

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Czy nawilżacz powietrza można zamontować wewnątrz obiektu, np. w korytarzu lub innym pomieszczeniu? Jego wymiary to około (szer./wys./gł.) 40 cm/60 cm/25 cm. Będzie to korzystniejsze rozwiązanie w eksploatacji urządzenia i jego ewentualnej awaryjności

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowania nawilżacza wewnątrz obiektu, jego lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych. Jednakże ze względu na przepisy ppoż. posadowienie nawilżacza w korytarzu będzie niemożliwe. Zamawiający nie gwarantuje, że uda się wygospodarować miejsce wewnątrz laboratorium i w takim przypadku konieczne może okazać się zastosowanie nawilżacza na zewnątrz budynku.

Pytanie 2:

Czy inwestor akceptuje koncepcję zakładającą montaż 1 centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia objęte zakresem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile zostaną spełnione parametry wymian powietrza narzucone przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Pytanie 3:

Proszę o podanie dokładnych urządzeń i elementów nad którymi ma zostać wykonany okap lub odciąg miejscowy załączany w przypadku korzystania z niego. Proszę o podanie wymaganej wydajności powietrza jakie mają przypadać na poszczególne urządzenia lub przesłania kart katalogowych w celu określenia ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Odpowiedź:

Okap ma zostać wykonany nad piecem firmy Nabertherm RSRB 120/1000/11 umieszczonym w pomieszczeniu 83a, powinien charakteryzować się wydajnością 2400 m³/h z jednoczesnym doprowadzaniem powietrza z zewnątrz do okapu nad piec. Podobny piec będzie umieszczony w pomieszczeniu 83b, tam również musi znaleźć się okap. Ponadto Zamawiający informuje, iż karty



katalogowe ze specyfikacją techniczną pieca są dostępne na stronie producenta ([Piece obrotowe rurowe do pracy okresowej do 1100 °C | Nabertherm](#))

Pytanie 4:

Czy w istniejących toaletach na pewno musi być spełniony warunek 3 w/h? Jeśli nie to czy istniejąca wentylacja może pozostać bez zmian w obrębie toalet? Obecna spełnia wymagania wg przesłanych dokumentów.

Odpowiedź:

Toalety wchodzą w skład kompleksu pracowni izotopowej klasy II i podlegają wszystkim przepisom oraz wymaganiom dla pracowni izotopowej klasy II w tym warunkowi 3 wymian na godzinę przy zachowaniu braku uciążliwości w zakresie akustycznym (hałas mniejszy niż 40 dB). Wymóg braku uciążliwości dotyczy również wszystkich pozostałych wentylowanych pomieszczeń.

Pytanie 5:

Czy kontrola dostępu jest objęta obecnie gwarancją i wymaga zgody gwaranta na włączenie się do niej? Ile drzwi podlega podłączeniu pod kontrolę dostępu?

Odpowiedź:

Kontrola dostępu jest obecnie objęta gwarancją i należy uzyskać zgodę gwaranta na ingerencję w system. Ilość drzwi podlegających pod kontrolę dostępu jest zależna od przyjętego przez Projektanta rozwiązania. Zamawiający przedstawił swoją koncepcję podziału na strefy w załączniku nr 3 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie 6:

Proszę o podanie typu lub przesłanie karty katalogowej drzwi, które mają być zamontowane w ilości 4 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający określił parametry drzwi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale 1.1.1. oraz 1.2.3.1.

Pytanie 7:

Proszę o udostępnienie projektu SSP dla obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza do postępowania dokumentację powykonawczą systemu SSP dla budynku 39 oraz ekspertyzę PPOŻ dla budynku 39.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)