

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu systemu SAP i systemu oddymiania na terenie KPP w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wandy Panfil 44 wraz z opracowaniem opinii / oceny technicznej powstałych uszkodzeń ww. systemu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- sprawdzenie prawidłowości działania co najmniej 25% zamontowanych czujek dymu przycisków ROP;
- sprawdzenie prawidłowości działania systemu oddymiania;
- sprawdzenie akumulatorów w centrali SAP i centralach oddymiania;
- określenie sposobu oraz przedstawienie orientacyjnych kosztów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w postaci kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej).

### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

System SAP na terenie ww. jednostki Policji składa się z następujących elementów:

- centrala POLON 4800 – 1 szt.
- czujki dymu – 209 szt.
- przycisk ROP – 17 szt.
- centrala oddymiania D+H – 2 szt.

Co najmniej jedna z czujek dymu wykazuje uszkodzenie.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **3 dni robocze** od dnia podpisania umowy / zlecenia.