



Zakrzewo, dnia 13 listopada 2024 roku

Gmina Zakrzewo  
ul. Kujawska 6  
77-424 Zakrzewo

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

<b>Dotyczy:</b>	„Budowa zjeżdźalni wodnej przy jeziorze Borówno oraz utwardzenie terenu przy Szkole w Zakrzewie”
<b>Nr sprawy:</b>	IPZ.271.11.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwaną dalej „ustawą p.z.p.”. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

### Pytanie 1:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.”

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

### Pytanie 2:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.”

### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.



### **Pytanie 3:**

*„Proszę o wskazanie typów poszczególnych elementów małej architektury jakie należy przyjąć do wyceny, tj.: ławek bez oparcia, śmietników drewnianych segregacyjnych, ławostolów, wiaty śmietnikowej, stojaków na rowery”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający niniejszym informuje o typach architektury jakie należy przyjąć do wyceny:

- Ławka bez oparcia: Konstrukcja stalowa, piaskowana oraz pomalowana proszkowo dla zwiększenia jej odporności na warunki atmosferyczne i korozję lub betonowa. Siedziska z wysokogatunkowych desek z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie. Wymiary min.: długość siedziska 180 cm, wysokość siedziska 40 cm.
- Śmietnik drewniany segregacyjny: Złożony z 4 pojemników, mocowany do podłoża, wykonany z drewna świerkowego, zaimpregnowany z desek gr. 4,5cm, wyposażony w cynkowy wkład. Pojemność min. 3 x 35l. Wymiary min.: długość 140cm, wysokość 54 cm.
- Ławostół: Konstrukcja drewniana, z wysokogatunkowych desek z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie. Wymiary min.: długość stołu i ławek - 180 cm, wysokość stołu 70 cm, wysokość siedziska 40 cm.
- Wiata śmietnikowa segregacyjna: Wymiar wiaty śmietnikowej 8,00 x 2,00 m. Konstrukcja metalowa wiaty, wypełnienie siatką, na ścianach siatka zgrzewana, blacha elewacyjna, elementy stalowe ocynkowane, dach pokryty blachą trapezową alucynk.
- Stojak na rowery: stojak 6-stanowiskowy, konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej, wymiary min.: długość 220 cm, wysokość 30 cm.

### **Pytanie 4:**

*„Prosimy o potwierdzenie, iż zakres robót budowy zjeżdźalni wodnej przy jeziorze Borówno w Kujankach zawarty jest w załączonych przedmiarach, a pozostałe elementy projektu nie będą realizowane w ramach przedmiotu zamówienia.”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres robót budowy zjeżdźalni wodnej przy jeziorze Borówno w Kujankach zawarty jest w załączonych przedmiarach, a pozostałe elementy projektu nie będą realizowane w ramach przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 5:**

*„Zwracam się z prośbą o udostępnienie pełnego projektu PZT z naniesionym zakresem prac w zakresie wykonania nowego utwardzenia w zadaniu 2. Zakres robót w zakresie utwardzenia terenu przy Szkole w Zakrzewie - 2.3. budowę chodnika, parkingu”*



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Projekt Wykonawczy zawiera cały zakres w zakresie utwardzeń nawierzchni. Powierzchnia utwardzeń to 1104,90 + 756,20 m<sup>2</sup>.

**Pytanie 6:**

*„W rozmowie z producentem gier planszowych opisanych w projekcie ustaliłem ze dostawca wycofał się z montowania gier z prefabrykowanej masy termoplastycznej na podłożu z kostki betonowej. Na kostce betonowej maluje gry farbami. Proszę o informacje czy zamawiający dopuszcza wykonanie gier jako malowane”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania gier jako malowane. Gry należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do postępowania.

**Pytanie 7:**

*„W załączniku 1 A (ROZBICIE CENY OFERTOWEJ (RCO)) znajdują się pozycje dotyczące instalacji (Przedmiar\_1\_Kujanki) . proszę o informacje jakie elementy są objęte wykonaniem w postępowaniu.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że załącznik 1A został wykonany na podstawie przedmiaru. Pozycje, dla których ilość wynosi 0 nie należy uwzględniać przy obliczaniu ceny ofertowej. Należy wyłączyć pozycje 10-23 oraz 29 z działu Przedmiar\_1\_Kujanki.

**Pytanie 8:**

*„Czy wykonawca ma ująć w kosztach pozycje „ Instalacja elektryczna zasilania technologii zjeżdżalni - wg wytycznych producenta” jeżeli tak to proszę o informacje z jakiego miejsca ma być pobierany prąd oraz zaznaczenia na PZT przebieg linii energetycznej do wykonania”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przebieg trasy instalacji elektrycznej oraz punkt pobierania prądu jest zawarty w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania. Pliki dotyczące branży elektrycznej oznaczone są odpowiednio: Rys.nr E-1 (pzt), Rys.nr E-1 (schemat), opis\_E.

**Pytanie 9:**

*„Z uwagi na nadzór archeologiczny proszę o informacje czy Zamawiający ponosi koszty archeologa”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ponosi koszty nadzoru archeologicznego.



*Podpisano:*

*Wójt Gminy Zakrzewo*

*/-/ Marek Buława*