



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 22.09.2020 r.

## INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach zwanych dalej zamówieniami w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Dostawa wodomierzy nowych”.

Nr sprawy: KML-4/2020

Działając zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu obowiązującego w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. w Kielcach informuje, iż zmianie ulega treść SIWZ, w poniższym zakresie:

- I. Rozdz. III pkt.1 Część IV pkt. 2 SIWZ - Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „2100”** liczbą **„100”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, skrzydełkowy DN 32 klasa wg MID R160 Q3=10 m<sup>3</sup>/h, długości 260 mm

**Ilość – 100 szt.**

- II. pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ:

- UWAGI dot. Części I:

pkt. 2 lit. d) – Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **zastąpienie liczby „15”** liczbą **„10”** oraz **zastąpienie wyrazów „nie rzadszej niż”** wyrazem **„maksymalnie”** w związku z czym treść zapisu w pkt. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza, baterią o żywotności minimum 10 lat deklarowane przez producenta przy włączonej transmisji radiowej i częstotliwości nadawania maksymalnie co 20 sekund,

**oraz** Zamawiający dokonał zmiany poprzez  **dodanie pkt.3**, który otrzymuje brzmienie:

Jeśli w związku z obsługą zdalnego odczytu oferowanych wodomierzy przez eksploatowany przez Zamawiającego system Ready Kamstrup lub IZAR Diehl Zamawiający musiałby w okresie planowanego użytkowania wodomierzy tj. 10 lat ponosić jakiegokolwiek większe koszty(w szczególności ewentualne koszty rozszerzenia licencji

i roczne koszty związane z korzystaniem z oprogramowania w tym abonamentowej opłaty licencyjnej) niż dotychczasowe koszty użytkowania systemu, muszą one być poniesione przez Wykonawcę tj. wliczone do oferowanej ceny.

- UWAGI dot. Części III:

pkt. 1 – Zamawiający dokonał zmiany treści zapisu poprzez **usunięcie wyrazu (Ha+Ti)**, w związku z czym treść zapisu w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Wodomierze mechaniczne wyposażone w liczydło umożliwiające bezpośredni montaż modułów do zdalnego odczytu drogą radiową o jednokierunkowej transmisji danych, bez konieczności ich demontażu z sieci - przekazywanie impulsów między wodomierzem, a modułem radiowym oparte na zjawisku indukcji.

W pozostałym zakresie SIWZ i załączniki do niej załączone pozostają bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
*mgr inż. Danuta Brymerska*