

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE
Ul. Karbońska 5/10
25 – 640 Kielce
tel. 791 544 891

Kielce dn. 06.04.2021r

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
ul. Krakowska 11
28 – 230 Połaniec



Dot. wydania warunków technicznych do projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej w gm . Połaniec.

Jako pełnomocnik Gminy Połaniec zwracam się o wydanie warunków technicznych do projektu budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków na działkach ... w msc.:

- | | |
|--------------|-----------------------|
| - dz. 5012/2 | – msc. Połaniec |
| - dz. 253/2 | – msc. Kamieniec |
| - dz. 140/10 | – msc. Ruszcza |
| - dz. 575/1 | – msc. Ruszcza |
| - dz. 27/1 | – msc. Tursko Kolonia |
| - dz. 140/1 | – msc. Winnica |
| - dz. 291 | – msc. Winnica |
| - dz. 295 | – msc. Winnica |

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Katarzyna Rochuna
25-640 Kielce, ul. Karbońska 5/10
NIP 8661570170 Reg. 260642040
tel. kom. 791-544-891
e-mail: wosanprojekt@interia.pl
www.wosanprojekt.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W POŁAŃCU SPÓŁKA Z O. O.**

28-230 Poławiec
ul.. Krakowska 11
sekretariat@pgk-polaniec.pl

tel. 15 865 05 40
fax: 15 865 05 40 wew. 23
www.pgk-polaniec.pl

L. dz. /TKC/...../2021

Poławiec 14.04.2021

**WOSAN – Usługi Projektowe
ul. Karbońska 5/10
25-640 Kielce**

Dotyczy : Wydania warunków do wykonanie projektów przyłączy kanalizacyjnych

W odpowiedzi na Państwa podanie z dnia 12.04.2021r, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Poławcu Sp. z o.o. wyraża zgodę na wykonanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych znajdujących się na działkach w gminie Poławiec wg poniższych warunków :

Warunki projektowania:

1. przykanalik kanalizacji sanitarnej wykonać z rur SN8PVC-UØ160x4,7, następnie włączyć do zbiornika przydomowej przepompowni ścieków,
2. zaprojektować przydomową przepompownię ścieków.
3. przejścia pod drogami zaprojektować metodą przewiertu lub przecisku z zastosowaniem rury osłonowej.

Warunkami podłączenia oraz korzystania z kanalizacji są:

1. Przedłożenie do PGK Sp. z o. o. projektu technicznego przyłącza celem uzgodnienia.
2. Uzgodnienie z PGK Sp. z o.o. terminu włączenia się do sieci kanalizacyjnej.
3. Uczestnictwo PGK Sp. z o. o. przy odbiorze przyłącza przed zasypaniem.
4. Dokonanie inwentaryzacji przyłącza i przedłożenie do PGK mapki z naniesionym przyłączem.

W/w warunki obowiązują przez okres 2-ch lat od daty wydania.

Na inwestorze spoczywa obowiązek doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego oraz odpowiedzialność za naruszenie innych instalacji i urządzeń podziemnych.

1. Nr działki 5212/2 - msc. Poławiec
2. Nr działki 140/10 - msc. Ruszcza
3. Nr działki 575/1 - msc. Ruszcza
4. Nr działki 27/1 - msc. Tursko Kolonia
5. Nr działki 253/2 - msc. Kamieniec
6. Nr działki 140/1 - msc. Winnica
7. Nr działki 291 - msc. Winnica
8. Nr działki 295 - msc. Winnica

z poważaniem,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Poławcu Sp. z o.o.
PREZES ARZADU

mgr inż. Zbigniew Guła

Otrzymują:

1x adresat

1x a/a

Przygotował : Zenon Dudek