

Sosnowiec, dnia 6 grudnia 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 110/2023/TE/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE LINII ZASIŁAJĄCEJ WRAZ Z ROZDZIELNIĄ NN DLA STANÓWISK ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH (4 STANOWISKA)”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)

W związku z otrzymaniem w dniu 6 grudnia br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytania oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE:

„Proszę o doprecyzowanie modelu zainstalowanego wyłącznika DPX, w celu poprawnego doboru dodatkowej aparatury.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE:

Zamawiający wyjaśnia, iż w kontenerowej stacji transformatorowej został zainstalowany wyłącznik mocy 3P 250A 36kA DPX3 produkcji firmy LEGRAND.

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka

KIEROWNIK

zespołu ds. zamówień publicznych

Beata Płachta-Durzyńska