



## Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika na odcinkach od ul. Szwoleżerów do ul. Jagiellońskiej oraz od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców w Ząbkach.**

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### Pytanie nr 40

Proszę o podanie profilu kanału technologicznego KTU i KTp (jakie rury mają zostać uwzględnione do budowy)?

#### **Odpowiedź:**

W zakresie robót jest wykonanie kanału technologicznego w postaci: trzy rury światłowodowe HDPE 40/3.7 + jedna rura z wiązką mikrorur + jedna rura osłonowa 110 mm - na całej długości kanału, dodatkowo w miejscach przekroczeń pod zjazdami i jezdniami należy powyższe 3 rury HDPE 40/3.7 i rurę z wiązką mikrorur poprowadzić w rurze osłonowej.

### Pytanie nr 41

Proszę o podanie długości odcinków kanału technologicznego o profilu KTU i KTp.

#### **Odpowiedź:**

Całkowita długość kanału technologicznego wynosi 580 m, a długość dodatkowej rury osłonowej wynosi 242 m.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

*Arkadiusz Powierza*  
Z-ca Burmistrza