



Kolbudy, 30.11.2022

Zn. spr.: SA.270.142.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy informuje, iż w dn. 30.11.2022 r. wpłynęło zapytanie do treści dokumentacji projektowej dot. zamówienia pod nazwą: **„Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych naziemnych dla budynku biurowego Nadleśnictwa Kolbudy w m. Kolbudy przy ul. Osiedle Leśników 15, dz. 64/23 obręb ewidencyjny Kolbudy”**.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Czy konieczne jest zastosowanie optymalizatorów mocy?
2. Czy Zamawiający dopuści do montażu moduły fotowoltaiczne o mocy 450 lub 455 W?
3. Wskazana została waga pojedynczego modułu wynosząca 10 kg – raczej nie do pełnienia. Czy Zamawiający zaakceptuje wagę modułu 24-25kg?
4. Czy Zamawiający akceptuje konstrukcję dwupodporową?

Odpowiadając na ww. pytania Zamawiający informuje:

ad.1 Tak jest konieczne.

ad. 2 Tak, pod warunkiem zainstalowania mocy sumarycznej zgodnej z projektem.

ad.3 Tak, zamawiający zaakceptuje wagę modułu do 25kg (pod warunkiem dostosowania konstrukcji nośnej pod wybrany system montażu)



ad. 4 Tak, zamawiający dopuszcza konstrukcję dwupodporową przy założeniu zachowania geometrii rygla górnego jego kąta długości i dostarczenia projektu powykonawczego.

Z poważaniem

Andrzej Gajowniczek

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/