



Szczecin, dnia 10.07.2020 r.

## Internet

znak sprawy: 36/U/20

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

*Dotyczy: przetargu otwartego na usługę polegającą na wykonaniu analiz fizykochemicznych wody, ścieków i wód opadowych w określonym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym, odprowadzanych do środowiska w rejonie odpowiedzialności RZI Szczecin.*

Nr Sprawy: 36/UPT/20

Zgodnie z zapisem części VII SIWZ ust. 10 zawiadamia się, że w dniu 30.06.2020 r. wpłynął do Zamawiającego w terminie wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ na zamówienie jak wyżej prowadzone w trybie przetargu otwartego w oparciu o regulamin wewnętrzny Zamawiającego z uwagi na treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące:

Proszę o informację czy jest możliwość montażu autosamplera do średniodobowego poboru ścieków w:

1. 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie (JW. 1749 Szczecin – Al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie, JW. 2901 Szczecin Podjuchy – ul. Metalowa 39 w Szczecinie, JW. 4340 Szczecin – Kobylanka, Miedwie, JW.1198 Głewice – Głewice, JW.4224 Wałcz-Skład Mosty),
2. 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olesznie (JW. 1965 Olesno – Konotop Internat, JW. 1965 Oleszno – Karwice , JW.1965 Olesno-Oleszno Nowa, JW. 1965 Oleszno – Bucierz Warsztaty, JW. 1965 Oleszno – Głębokie, JW. 4224 Wałcz – Skład Drawno,
3. 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie (JW. 1223 Koszalin – Budynek wartowni GSA, PB Kołobrzeg – Ustronie Morskie),
4. 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (JW. 3294 Świdwin – teren kompleksu koszarowo – lotniskowego Świdwin)

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w następujących punktach poboru ścieków z terenu:

1. 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie (JW. 1749 Szczecin – Al. Wojska Polskiego 250 w Szczecinie, JW. 2901 Szczecin Podjuchy – ul. Metalowa 39 w Szczecinie, JW. 4340 Szczecin – Kobylanka, Miedwie, JW.1198 Głewice – Głewice, JW.4224 Wałcz-Skład Mosty) – istnieje techniczna możliwość zamontowania autosamplera do średniodobowego poboru ścieków.

2. 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olesznie (JW. 1965 Olesno – Konotop Internat, JW. 1965 Oleszno – Karwice , JW.1965 Olesno-Oleszno Nowa, JW. 1965 Oleszno – Bucierz Warsztaty, JW. 1965 Oleszno – Głębokie, JW. 4224 Wałcz – Skład Drawno - nie ma możliwości montażu autosamplera do średniodobowego poboru ścieków.
3. 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie (JW. 1223 Koszalin – Budynek wartowni GSA, PB Kołobrzeg – Ustronie Morskie) – nie ma możliwości montażu autosamplera do średniodobowego poboru ścieków.
4. 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (JW. 3294 Świdwin – teren kompleksu koszarowo – lotniskowego Świdwin) - istnieje możliwość zamontowania autosamplera do średniodobowego poboru ścieków.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO  
SZEFS  
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY  
w Szczecinie  
.....  
płk Jarosław RACA

REGISTRACJA I PODZIAŁOWANIE  
MERYTORYCZNYM

Data: 10.07.2020 podpis: wz. Rbarko

Stefania Szyszłowska., tel. 261 45 20 63  
Dnia 09.07.2020 r.

T: 2520