

TW/1208/2020



OLEŚNICA



**MIEJSKA  
GOSPODARKA  
KOMUNALNA**

Spółka z o.o.

56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
telefon: 71 396 71 10  
fax: 71 314 39 58  
www.mgk.olesnica.pl  
e-mail:  
mgkol@poczta.onet.pl

**Biuro Obsługi Klienta**  
56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
71 396 71 14  
71 396 71 38  
kierownik biura:  
71 396 71 45

**Zakład Oczyszczania  
Miasta**  
56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada 17  
kierownik zakładu:  
71 396 71 40

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji**  
56-400 Oleśnica  
ul. 11-go Listopada  
kierownik zakładu:  
71 396 71 15


**Oczyszczalnia  
Ścieków**  
56-400 Oleśnica  
ul. Batalionów Chłopskich  
telefon: 71 314 46 09

**Zakład Gospodarki  
Ciepłej**  
56-400 Oleśnica  
ul. Ciepła 2  
obsługa klienta:  
71 314 45 41  
71 314 46 45  
kierownik zakładu:  
71 398 47 33

**Zarząd Cmentarzy  
Komunalnych**  
56-400 Oleśnica  
ul. Wojska Polskiego 59a  
telefon: 71 314 98 45

**Dział Zaopatrzenia**  
telefon: 71 396 71 44

OLEŚNICA



dot: Udzielenia zamówienia sektorowego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bursztynowej, Szmaragdowej i Perłowej w Oleśnicy oraz przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej w ul. Bursztynowej ”** informujemy, że w dniu 10.07.2020 r. o godz. 13:55 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do WUZS. Poniżej zamieszczamy treść pytania wraz z odpowiedzią. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

**Pytanie 1:** Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytania w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym:

Informujemy, iż od stycznia 2018 produkcja rur kamionkowych przewiertowych obustronnie glazurowanych w średnicach od DN250 do DN1400 została wstrzymana i obecnie rury te nie występują na polskim rynku.

W ciągłej sprzedaży pozostają rury przewiertowe glazurowane od DN150 do DN200.

Jednocześnie informujemy, iż w miejsce wycofanego materiału zostały wdrożone rury przewiertowe nieglazurowane w średnicach od DN250 do DN600

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych nieglazurowanych - ze złączami ze stali nierdzewnej odpornej na korozję.

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Zarębski

Sprawę prowadzi:  
Danuta Krajewska, tel. 71/3967115