


UWAGA:

Wszystkie przewody na masztach prowadzić w rurkach ostonowych odpornych na UV
Rozmieszczenie kamer na słupie ustalić z Inwestorem
Kamery montować na wysokości 12m
Switch PoE z portem SFP + 2xgniazdo 230V
montować w hermetycznej obudowie

Kamery:
obudowa zewnętrzna tubowa z motozoom
przetwornik: 1/2,8"; 8MPiX 3840x2160 30fps
czułość:0,005lux@F1.5
obiektyw: 2,7~13.5 [mm]
kąt widzenia 80st
kompresja H.265
IP:67
Inteligentna analiza
detekcja twarzy
detekcja pojazdów
zasilanie PoE



**USŁUGI PROJEKTOWE
w BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piastów 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Gmina Kudowa-Zdrój,
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój

Obiekt: Zaplecze sanitarne-sportowe na stadionie
sportowym Widokierz dz nr 176,
obr. Zakrz. 0007, Kudowa-Zdrój

Temat: Budowa zaplecza sanitarno-sportowego na stadionie sportowym Widokierz w Kudowie-Zdroju, częściowe zagosp. darowanie terenu - budowa mebli i parkingu	Stadium: PT	 Branża: Elektryczna	Data: 12.2023
Projektant: mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr.DOŚ.0358/PBE/16	Tytuł rysunku: Schemat ogólny systemu CCTV		Skala: -
			Nr rys. E-3N