



UWAGA:

Wszystkie przewody na masztach prowadzić w rurkach osłonowych odpornych na UV
Rozmieszczenie kamer na słupie ustalić z Inwestorem
Kamery montować na wysokości 12m
Switch PoE montować w hermetycznej obudowie
Wszystkie Acces Pointy skierować w kierunku dwóch acces pointów zabudowanych na budynku zaplecza

Kamery:

obudowa zewnętrzna tubowa
przetwornik: 1/2,7"; 5MPiX 2592x1944 30fps
czułość: 0,003lux@F1.6
obiektyw: 5–50 [mm]
kąt widzenia poziomo 45–7; pionowo 33–5
kompresja H.265

IP: 67

Inteligentna analiza
detekcja twarzy
detekcja pojazdów
zasilanie PoE



USŁUGI PROJEKTOWE
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e.knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Gmina Kudowa-Zdrój,
ul. Zdrojowa 24,

Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
sportowym Włókniarz, dz. nr 176,
obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------|
| Temat: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Włókniarz w Kudowie-Zdroju; częściowe zagospodarowanie terenu - budowa bieżni i parkingu | | Stadium: PT | Branża: Elektryczna | Data: 12.2023 |
| Projektant: mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr.DOS/0358/PBE/16 | | Tytuł rysunku: Schemat ogólny systemu CCTV | | Skala: - |
| | | | | Nr rys. E-3 |