

LEGENDA:

- Wypust oświetleniowy
- cr Wypust oświetleniowy (oprawa z czujnikiem ruchu)
- co Czujnik obecności
- Łącznik oświetlenia podwójny IP20 230V, 16A, p/t
- Łącznik oświetlenia pojedyńczy IP20 230V, 16A, p/t
- Łącznik oświetlenia pojedyńczy hermetyczny IP44 230V, 16A, p/t
- Łącznik oświetlenia schodowy IP44 230V, 16A, p/t
- EM - minimalna wymagana wartość natężenia oświetlenia
- Gniazdo wtykowe pojedyńcze 230V, 16A, p/t
- Gniazdo wtykowe pojedyńcze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t
- k Gniazdo wtykowe pojedyńcze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t zamykanie na kluczyk
- JW Wypust 3f klimatyzator wewnętrzny Jednostki wewn. zasilić z jednostek zewnętrznych
- OSW 1 2 Przełączniki 0-1 w obudowie Załączenie oświetlenia na słupach In-63A 1-Maszty 1,2,3 2-Maszty 4,5,6
- PC1 Wypust 3f nagrzewnicę
- PW1 Podgrzewacz wody
- Uziom fundamentowy FeZn 25x4 Z uziomu należy wyprowadzić bednarkę FeZn 25x4 w kierunku głównej szyny uziemiającej GSU

Minimalne wymagane natężenie oświetlenia:

Sanitariaty 200Lx
Magazyn 150Lx
Pom. gospodarcze 200Lx
Szatnia 250Lx
Biuro 500Lx

CCTV szafka RACK 800x600 wyposażona w:

Rejestrator 32 kanałowy
z dwoma dyskami po 8TB każdy
Dyski przeznaczone do pracy ciągłej
Do rejestratora przyłączyć monitor 32"
Rejestrator 32 kanałowy
Switch POE 10 portów + 2xSFP
listwy przepięciowe x2
mediakonwerter FO/CU
przełącznica światłowodowa na 24 włókna

Lista opraw

1	5 *	OPRAWA LED 615x98 28W 4915lm 840
2	13 *	OPRAWA LED 18W 2630lm 840
3	2 *	OPRAWA LED 23W 3610lm 840
4	3 *	OPRAWA LED 600x600 36W 4000K NT
5	11 *	OPRAWA LED IP40 1060 26W 4000K

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-63-609 lub 8602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie sportowym Włókniarz, dz. nr 176, obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój		
Temat: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Włókniarz w Kudowie-Zdroju; częściowe zagospodarowanie terenu - budowa bieżni i parkingu	Stadium: PT	Branża: E	Data: 08.2023
Projektant elektryka: mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr.DOŚ/0358/PBE/16	Tytuł rysunku: Rzut Instalacje elektryczne		Skala: 1:50
			Nr rys. E-4N