



Jastrzębie-Zdrój

Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 47 87 000
Fax: 32 47 62 952
info@mzn.jastrzebie.pl
www.mzn.jastrzebie.pl



Dział Logistyki
Sporządziła

Agnieszka Wojtal-Popko

DL.4221.2.2021.AWP

Jastrzębie-Zdrój, dnia 24.05.2021 r.

L.dz. 8216

Wg rozdzielnika

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
„Dostawa toalety publicznej jednostanowiskowej wraz z montażem
i podłączeniem do instalacji wod-kan, elektrycznej i deszczowej
ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju”**

Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań poniżej).

Działając w myśl art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuję:

Pytanie 1:

Zapis: 8. Pakiet serwisowy powinien być składnikiem dostarczonego sprzętu oraz ma być przypisany do niego bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika.

Pytanie: Jak zinterpretować Pakiet serwisowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przez pakiet serwisowy należy rozumieć czynności niezbędne do wykonania w celu utrzymania przedmiotu zamówienia w pełnej sprawności w okresie gwarancji.

Pytanie 2:

Zapis: Budynek automatycznej toalety publicznej.....

Pytanie: wymiar wymieniony przez państwa (2,8 x 2,24) to wymiar dotyczący toalety półautomatycznej

Toaleta w pełni automatyczna z myciem podłogi i muszli musi być większa (2,35 x 3,46) ponieważ w pomieszczeniu technicznym znajdują się wszystkie niezbędne elementy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ w zakresie:

- wymiaru toalety: 2,80 m x 2,24 m +/-2%
- stolarki drzwiowej
- stopnia zautomatyzowania toalety

DL.4221.2.2021.AWP

Pytanie 3:

Zapis: 8. Drzwi do pomieszczenia toalety aluminiowe szerokości 90 cm w kolorze grafitowym wraz z antabami ze stali nierdzewnej z dwóch stron.

W toalecie w pełni automatycznej nie powinno się stosować drzwi z antabą ze względu bezpieczeństwa. Powinny być tylko i wyłącznie drzwi przesuwne.

Proszę sprecyzować opis toalety:

Wersja półautomatyczna z drzwiami rozwiewnymi i wymiarem 2,8 x 2,4 lub

Wersja w pełni automatyczna z myciem podłogi i muszli, drzwiami przesuwными i wymiar.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ w zakresie:

- wymiaru toalety: 2,80 m x 2,24 m +/-2%
- stolarki drzwiowej
- stopnia zautomatyzowania toalety

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**Dyrektor MZN
Beata Olszok**

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej