


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU



UWAGA:

Część istniejącego piasku z wykopu (bez gruzu) można wykorzystać na podsypkę i obsypkę.

Prace ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999

Wykopy należy wykonywać mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z ewentualnym uzbrojeniem podziemnym prace te należy prowadzić ręcznie.

Opracował	Nazwisko	mgr inż. Agnieszka Dawid			Nr uprawnień	inst. sanit. MAP/0617 /PBS/15	Data	12.2021	Pracownia	Investor : Rejonowy Zarząd Infrastruktury 31-516 Kraków, ul. Mogińska 85	
Opracował										TW2	Adres inwestycji: 31-516 Kraków, ul. Rakowicka 29 dz. ewid. 233/2, 236/3, 234, 235, 236/5 obr. 0008, jedn. ewid. Śródmieście
Sprawdził										Stadium PW	Temat : Projekt wykonawczy remontu sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29
Kier. Prac.		Stanisław Rusek							12.2021	Skala -	Branża : SANITARNA Nazwa rysunku :
										PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU	
										Nr rys. J.1730- 21	

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.