


Opis powierzchni terenu	KOSTKA BRUKOWA TRAWA
-------------------------	----------------------

Profil 11a–B8

Podziałka 1:100/100




P.p.=200,00	Ho=1,55	zasuwa kotłowniowa, DN50	DN300, gł.osi=2,45	KR	Ho=1,55	eN, gł.osi=0,80	Ho=1,55	eN, gł.osi=0,80	B8	Ho=1,55
Rzędna istniejącego terenu	211,30			211,30		211,40		211,40	211,40	211,40
Rzędna dna proj. kanału	209,75			209,75		209,95		209,85	209,85	209,85
Długość odcinka	0,30	1,82								
Proj. spadek kanału, odległość	L=2,39	0,0 %		L=1,67	0,0 %	L=1,20	0,53			
Proj. średnica nominalna, materiał	PE100 SDR11 50x4,6									
Prędkość, przepływ, wypełnienie										
Hektometr i odległości	00	2,12	2,39	4,06	4,31	5,51	6,04			

Opis powierzchni terenu	TRAWA	CHODNIK
-------------------------	-------	---------

Profil 11b–B9

Podziałka 1:100/100



P.p.=200,00	Ho=1,55	zasuwa kotłowniowa, DN50	DN160, gł.osi=2,10	k	Ho=1,55	zmiana	B9	Ho=1,55
Rzędna istniejącego terenu	211,50			211,50		211,50		211,50
Rzędna dna proj. kanału	209,95			209,95		209,95		209,95
Długość odcinka	0,30	0,94						
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,85			i=0,0 %				
Proj. średnica nominalna, materiał	PE100 SDR11 50x4,6							
Prędkość, przepływ, wypełnienie								
Hektometr i odległości	00	1,24		3,00		3,85		

Opracował	mgr inż. Agnieszka Dawid			inst. sanit. MAP/0617 /PBS/15	12.2021	Pracownia	Inwestor : Rejonowy Zarząd Infrastruktury 31-516 Kraków, ul. Mogilska 85
Opracował						TW2	Adres inwestycji: 31-516 Kraków, ul. Rakowicka 29 dz. ewid. 233/2, 236/3, 234, 235, 236/5 obr. 0008, Jedn. ewid. Śródmieście
Sprawdził						PW	Temat : Projekt wykonawczy remontu sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29
Kier. Prac.	Stanisław Rusek				12.2021	Skala	Branża : SANITARNA
1:100/100							Nazwa rysunku : PROFILE 11a-B6, 11b-B9
							Nr rys. J.1730- 13