

Brzeg, dnia 26.01.2023 r.

BI.7012.3.2023

**Pracownia Architektoniczno-
Urbanistyczna A3
ul. Bednarska 4/4
44-100 Gliwice**

Po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 09.01.2023 r., wraz z późniejszym uzupełnieniem, w sprawie wydania warunków na wpięcie przyłącza kanalizacji deszczowej z projektowanych Domów Pieczy Zastępczej zlokalizowanych na działkach 980/3 i 980/4, obręb Południe, do będącego własnością gminy Brzeg kolektora deszczowego, informuję, że wyrażam zgodę na włączenie przedmiotowego odwodnienia do kolektora deszczowego Ø 400, będącego własnością Gminy Brzeg, zlokalizowanego na działce nr 1287 (ul. Poprzeczna), ark. m. 3, obr. Południe oraz zapewniam odbiór wód opadowych, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

1. Przyłączy kanalizacji deszczowej winno być włączone do sieci miejskiej, do istniejącej studni kolektora Ø 400 na działce nr 1287 (w punkcie „A”, jak na załączniku mapowym) z wykorzystaniem istniejącego lub poprzez wybudowanie nowego przyłącza.
2. **Dokumentację na włączenie odwodnienia obiektu przed przedłożeniem do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym (PZUDP) należy uzgodnić z zarządcą drogi.**
3. W dokumentacji projektowej należy zobowiązać wykonawcę do doprowadzenia terenu, na którym będą prowadzone prace, do stanu pierwotnego.
4. Opracowany projekt musi być zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru instalacji wodno – kanalizacyjnej, na przyłączy należy zaprojektować urządzenia zabezpieczające posesję przed cofaniem się wód opadowych z kolektora.
5. Koszty realizacji robót budowlano – montażowych związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, pokrywa w całości podmiot ubiegający się o podłączenie.
6. Projektowane przyłączy kanalizacji deszczowej będzie własnością inwestora.
7. **W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym ul. Poprzecznej przed przystąpieniem do robót inwestor lub wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić do właściciela drogi z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym.**

Wydane warunki posiadają ważność przez okres 3 lat od daty ich wydania, nie dłużej jednak niż do zakończenia, planowanych przez Gminę Brzeg, prac związanych z przebudową ulicy Poprzecznej.

Załącznik:- 1 egz. mapy,

Otrzymują:

1. Adresat
2. A.a.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2032.8788.12157
Nazwa dokumentu	BI.7012.3-23 PA-U.pdf
Tytuł dokumentu	BI.7012.3-23 PA-U
Sygnatura dokumentu	BI.7012.3.2023
Data dokumentu	26.01.2023 13:50:59
Skrót dokumentu	85332EAB1C8BE6884313CEB25A5A5EB8D3 B81500
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	26.01.2023
Podpisane przez	Jerzy Piotr Wrębiak Burmistrz
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	27.01.2023 07:54:56
Autor wydruku:	Sobczuk Zbigniew