



Oczyszczalnia
Ścieków w Tarnowie
Grodkowskim
tel. 77 415-55-85
tel./fax. 77 415-54-32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel./fax. 77 415-55-33

Konta Bankowe:
- BS Grodków-Łosów
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001
- ING Bank Śląski S.A.
24 1050 1171 1000
0022 9616 2577

NIP 753-000-07-96
REGON 530587733
Sąd Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapitał zakładowy
32 934 500.00

Tarnów Grodkowski, dnia 25.01.2023 r.

TW/285 / 11 / 2023 / W
ZPO

Pracownia
Architektoniczno-Urbanistyczna A3
ul. Bednarska 4/4
44-100 Gliwice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAĞOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NR 6/2023.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja w Tarnowie Grodkowskim zapewniają dostawę wody w ilości $Q_{d\max} 2,97 \text{ m}^3/\text{d}$ o ciśnieniu minimalnym nie mniejszym niż $0,1 \text{ MPa}$ i nie większym niż $0,6 \text{ MPa}$ na zaworze za wodomierzem głównym oraz odbiór ścieków bytowych z projektowanych 2 budynków Domu Pieczy Zastępczej, zlokalizowanych w Grodkowie, ul. Krakowska, dz. nr 778/33, gm. Grodków.

Zapewniamy również dostawę wody do celów p.-poż. w ilości $10 \text{ dm}^3/\text{s}$, pod warunkiem zbudowania hydrantu, na istniejącej sieci wodociągowej PCV 225.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. DO SIECI WODOCIAĞOWEJ

- 1.1. Doprowadzenie wody do projektowanego obiektu należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej PCV 225 lub PCV 110 oznaczonych na załączniku mapowym.
- 1.2. Włączenie do istniejącej sieci wykonana Spółka "GRODWIK", po wcześniejszym przygotowaniu przez odbiorcę wody wykupu umożliwiającego dokonanie włączenia.
- 1.3. Projektowany przyłącz wodociągowy należy wykonać z rur PE-HD.
- 1.4. Pomieszczenie, w którym projektuje się zainstalowanie wodomierza winno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dział IV. Rozdział 1 oraz winien być zapewniony dostęp administratora sieci w celu dokonania odczytu wodomierza oraz jego wymiany.
- 1.5. Zainstalowanie wodomierza głównego na własny koszt dokona Spółka "GRODWIK".
- 1.6. W celu zabezpieczenia wody w sieci przed wtórnym zanieczyszczeniem za wodomierzem zaprojektować zawór antyskażeniowy.

2. DO SIECI KANALIZACYJNEJ.

- 2.1. Odbiór ścieków nastąpi do istniejącej kanalizacji sanitarnej kamionka 300 mm lub beton 250 mm, oznaczonych na załączniku mapowym.
- 2.2. Przyłącz wykonąć z rur kanalizacyjnych PCV lub kamionkowych.
- 2.3. Przy granicy posesji na terenie inwestora należy zaprojektować studzienkę inspekcyjną.
- 2.4. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku położonych poniżej poziomu z którego krótkotrwałe nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być

wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwego dostępu urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne.

2.5. Pomiar ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji zgodny z zapisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. INFORMACJE DODATKOWE.

3.1. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane.

3.2. Nie stanowią one podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne.

3.3. Realizację budowy przyłączy wod.- kan. oraz pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodowni głównego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3.4. Wykonanie robót montażowych w zakresie włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może być wykonane wyłącznie przez Przedsiębiorstwo na piśmie wniosek wnioskodawcy, w terminie wcześniejszym niż uzgodniony pomiędzy stronami. Dopuszcza się możliwość wykonania włączenia przez innego wykonawcę pod nadzorem i uzyskaniem pisemnej zgody Przedsiębiorstwa.

3.5. Budowa przyłączy wod.-kan. wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z zastrzeżeniem art. 29a, w/w ustawy.

3.6. Realizacja przyłączy w myśl art. 29a ustawy Prawo budowlane wymaga: opracowania planu sytuacyjnego przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, wykonanego przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,

- oświadczenia o posiadaniu praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- uzgodnienia terminu oraz sposobu prowadzenia prac i kontroli robót przez Przedsiębiorstwo.

3.7. Wybudowane przyłącze wod.- kan. podlegają odbiorowi technicznemu przez

3.8. Do zgłoszenia przyłączy do odbioru inwestor zobowiązany jest dołączyć następujące

dokumenty:

- atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłączy wodociągowego lub przyłączy kanalizacyjnego,
- dokumentacja projektowa wykonywanego przyłączy wodociągowego lub przyłączy kanalizacyjnego,
- inwentaryzacje geodezyjną wykonanego przyłączy wodociągowego lub przyłączy kanalizacyjnego.

3.9. Niniejsze zapewnienia mają ważność 2 lata od daty ich wydania.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1 : 1000 - 1 egz.

OTRZYMUJĄ:

1. Adresat.
2. TW a/a.

Dyrektor ds. Technicznych
PROKURANT
Marek Dziuba