



GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735
e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2023-05-08

znak: GPIR.271.1.15.2023

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA, MODYFIKACJA SWZ

dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Jabłonicy – etap 2”

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia oraz dokonuje zmiany treści SWZ

Treść zapytań :

1. Proszę o podanie współczynnika lambda dla wełny mineralnej.
2. Czy elewacja będzie wykonana na całej dobudowanej części ? Jeżeli tak, to proszę o poprawienie ilości w przedmiarze (element 1.4 – elewacja).
3. Proszę o podanie współczynnika lambda dla styropianu elewacyjnego.
4. Z jakiego materiału ma być wykonana okładzina na cokole budynku ?

Treść odpowiedzi:

Ad. 1.

Współczynnik lambda dla wełny mineralnej: $\lambda \leq 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ad. 2.

Elewację należy wykonać na całej dobudowanej części. W przedmiarze robót oraz w OPZ wprowadzono błędny obmiar. Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar robót. Opis w OPZ otrzymuje brzmienie:

„4) Elewacja:

a) Docieplenie ścian budynku styropianem gr. 15cm wraz z wyprawą elewacyjną z tynku silikonowego (ściany – ok. 105m², ościeża – ok. 7m²).”

Ad. 3.

Współczynnik lambda dla styropianu elewacyjnego: $\lambda \leq 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Ad. 4.

Okładzinę na cokole budynku należy wykonać z tynku mozaikowego.

Pozostałe zapisy, w tym termin składania ofert nie ulega zmianie.
W załączeniu Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar robót.

WÓJT
mgr Bogusław Kręcisz

Zgodnie z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Skołyszyn reprezentowany przez Wójta Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze.