

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Spółka z o.o. tel./fax.427 28 28
ul. Śienkiewicza 24 ; 11-600 Węgorzewo
Sąd Rej. Olsztyn VIII Wydz. Gospod. KRS
KRS 0 0 0 0 4 8 7 3 3
NIP 845 - 17 - 78 - 823; REG. 511340789

Węgorzewo, dnia 09 lipca 2020r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania : wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nr postępowania : I.dz. ZP.201/2020, nr ogłoszenia w Dz.U. : 2020/S 125-306525

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ze zmianami) w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami (odповідzią) Zamawiającego:

Pytania z dnia 02 lipca 2020r.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby wodomierze DN32-DN40 były wyposażone w nadajnik kontaktronowy. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę wodomierzy bez nadajnika kontaktronowego, jeżeli moduł telemetryczny nie wymaga jego zainstalowania?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w OPZ, że wodomierze powinny być wyposażone w kontaktronowy nadajnik impulsów. Wykonawca ma zapewnić skuteczny odczyt i transmisję danych do systemu. Jeżeli Wykonawca posiada rozwiązania umożliwiające spełnienie postawionych wymagań, to zgodnie z zapisami siwz, w przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę, jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że w niektórych miejscach, montowane urządzenia pomiarowe mogą mieć utrudnioną emisję sygnału (np. studnie narażone na zalanie), dlatego Wykonawca powinien uwzględnić to przy doborze urządzeń i sposobu odczytu i przesyłu danych.


Pytanie 2

Zamawiający wskazuje aby moduły telemetryczne komunikowały z wykorzystaniem sieci GSM. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o technologie IoT z zakresu LPWAN np. LoRa lub Sigfox, które to komunikują się z masztów (BTS) z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu teletransmisji skąd są przesyłane bezpośrednio na serwer klienta z wykorzystaniem sieci GSM?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ, ze względu na uwarunkowania techniczne i terenowe, Zamawiający dopuszcza

1



możliwość zastosowania nadajników radiowych dla części układów pomiarowych – szacowana, maksymalna ilość układów 300 szt.

Pytanie 3

Zamawiający w wymaganiach jakie mają spełniać wodomierze przemysłowe DN50 – DN150 nie precyzuje klasy metrologicznej. Pytanie: Czy Wykonawca dobrze rozumie, aby powyższe wodomierze charakteryzowały się co najmniej dawną klasą metrologiczną „C” / dla MID min. R315 dla zabudowy poziomej?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w OPZ, że wodomierze w tej grupie, powinny posiadać parametry metrologiczne wg normy EN 14154.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zamiennie zamiast wodomierzy ultradźwiękowych DN250 zastosowanie przepływomierza elektromagnetycznego DN250?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przepływomierza elektromagnetycznego DN250.

Pytania z dnia 07 lipca 2020r.

Pytanie 5

Z jakiego oprogramowania (jakich producentów) korzysta aktualnie Zamawiający ?

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z Zintegrowanego Systemu Informatycznego firmy UNISOFT.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany oprogramowania dziedzinowego na ZSI zaoferowany przez wykonawcę jeśli wykonawca zapewni migrację danych w stopniu pozwalającym na zachowanie ciągłości ewidencji w zaoferowanym ZSI i jeśli celem takiego działania byłoby zapewnienie efektywniejszej integracji z e-usługami ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada już Zintegrowany System Informatyczny i nie dopuszcza możliwości jego wymiany.

W imieniu Zamawiającego
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Arkadiusz Faj

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z o.o. tel./fax. 427 28 28
ul. Śienkiewicza 24 ; 11-600 Węgorzewo
Sąd Rej. Olsztyn VIII Wydz. Gospod. KRS
KRS 0 0 0 0 4 8 7 3 3
NIP 845 - 17 - 78 - 823; REG. 511340789