



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 78/VIII/24

WPL.7013.2.2024.AW

/28

Świdnica, dn. 20.08.2024 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 24



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

Dotyczy: postępowania nr P-78/VIII/24 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6”



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1.:

Prosimy o określenie klasy antykorozyjności dla rusztu sufitu podwieszanego nad basenem. Klasa C4 jest rozwiązaniem przystosowanym do agresywnych warunków panujących w obiektach basenowych, ale jest dużo droższym rozwiązaniem niż rozwiązania stosowane w warunkach normalnych.

Odpowiedź:

Klasa antykorozyjności dla rusztu sufitu podwieszanego nad basenem – C4. Sufit podwieszany należy wykonać z kratkami przewietrzającymi wzdłuż boków dłuższych, po obu stronach.



Rynek
Wieża ratuszowa



Kamienica „Pod Bykami”

DYREKTOR WYDZIAŁU

Joanna Salus