

Opis przedmiotu zamówienia;

Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną oraz termostat z regulacją obrotów o następujących parametrach w celu pokrycia dwóch bram wjazdowych o wysokości 3m;

Ilość:	min. 2 sztuki
Wysokość urządzenia: dwóch urządzeń.	min. 3m, dopuszcza się łączenie
Zasilanie:	400V
Sposób montażu:	pionowo
Moc grzewcza:	min. 6kW
Moc dmuchawy:	min. 300W
Poziom hałasu:	max. 70 dB
Czujnik drzwiowy:	tak
Przepływ powietrza:	min. 2,3m/s na odległości 3,7m
Uchwyt montażowe:	w zestawie
Gwarancja:	min. 2 lata