

## KLAUZULA UZGADNIAJĄCA nr TT.400.4021w.2017.PF

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego podłączeń kanalizacyjnych dla posesji przy ul. Poznańskiej 34a - 42 (działki nr 223, 218, obręb 70) w Toruniu.

Stwierdza się, że przedłożony projekt jw. został uzgodniony z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o. o w zakresie podłączeń kanalizacji sanitarnej pod warunkiem zastosowania się do następujących uwag:

1. Projektowane podłączenia winny być wykonane zgodnie z przywołanymi w projekcie normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót.
2. Roboty związane z budową podłączeń kanalizacyjnych należy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
3. Podłączenie kanalizacyjne może wykonać na koszt Inwestora wykonawca posiadający właściwe uprawnienia budowlane.
4. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić pisemnie Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
5. Podłączenie kanalizacyjne Wykonawca zobowiązany jest zgłosić, po zinwentaryzowaniu przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, **do odbioru w stanie odkrytym** w Toruńskich Wodociągach Sp. z o. o.
6. Włączenie w kolektor sanitarny DN 1200 w ul. Poznańskiej, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać pod stałym nadzorem przedstawiciela Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
7. Na odbiorze końcowym należy przekazać Toruńskim Wodociągom Sp. z o. o. 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego podłączenia.
8. Wszelka rozbudowa oraz wprowadzanie zmian do uzgodnionego projektu wymaga dodatkowego uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o.
9. Rozliczenie za odprowadzane ścieki będzie odbywało się na podstawie wskazań wodomierzy głównych.
10. Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej winny być wykonana zgodnie z normą PN-EN 12056.
11. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez ściany fundamentowe budynku należy przewidzieć w tulejach ochronnych.
12. Niniejsza klauzula uzgadniająca ważna jest 2 lata od daty jej wydania.

**Z-ca KIEROWNIKA**  
**Działu Technicznego**

**Dariusz Dziamecki**

