

Toruń dn. 2015. 04. 27

WARUNKI TECHNICZNE nr TT.4021.2015.BK.718.z

Dla potrzeb projektowania i budowy podłączeń kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ulicy Poznańskiej 34a - 42 w Toruniu.

Dział Techniczny Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. podaje poniżej warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy przewodów sanitarnej kanalizacji rozdzielczej i podłączeń kanalizacji sanitarnej dla posesji położonych przy ul. Poznańskiej 34a - 42 w Toruniu:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej, które należy zaprojektować dla potrzeb posesji j.w. należy włączyć w istniejący system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany przy ulicy Poznańskiej - tj. kolektor dn1200 lub przewód kanalizacyjny dn200 (oba zaznaczone kolorem czerwonym na załączonym planie syt. - wys.).
2. Przed przystąpieniem do projektowania należy:
 - a. dokonać przeglądu stanu technicznego istniejących przyłączy i tras kanalizacji lokalnej
 - b. określić przydatność w/wym. istniejących przyłączy i przewodów dla wykonania nowych podłączeń kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
3. Dopuszcza się wykonanie wspólnych przyłączy (podłączeń) kanalizacji sanitarnej dla kilku posesji.
4. Wody opadowe z rynien lub powierzchni utwardzonych winny być skierowane do istniejącego przewodu kanalizacyjnego odprowadzającego wody ze stawu (zachować obecny układ odprowadzenia deszczówki).
5. Kanał sieci rozdzielczej i przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kamionkowych obustronnie szklwionych lub z rur PCW litych SN8 o średnicy min. 150mm.
6. Studnie rewizyjne projektować z kręgów żelbetowych, płyty nastudzienne montować na stożkach betonowych (tzw. konusach) i przykryć włazami typu ciężkiego.
7. Do projektu należy dołączyć schemat istniejącego i projektowanego systemu kanalizacyjnego z naniesieniem wszystkich elementów technicznych i geometrycznych.
8. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnych mapach syt.-wys. w skali 1:500 z wypis i wyrysiem z rejestru gruntów dla terenu objętego zakresem opracowania.
9. Lokalizacja projektowanych przewodów kanalizacyjnych winna być uzgodniona z właścicielami nieruchomości.
10. Projekt opracować zgodnie z podstawowymi wymaganiami technicznymi stawianymi nowoprojektowanym układom kanalizacyjnym, które dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania_techniczne_-_kanalizacja.pdf
11. Trasy projektowanych przyłączy należy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji dla m. Torunia, natomiast projekt budowlany na powyższy zakres podlega uzgodnieniu w tutejszej Spółce.

Załącznik: plan. syt - wys.

Otrzymują: TI w/m, TT a/a

Str. 1 z 1

Plik: z_00718-164TW-WTsKS-Poznańska-sieci rozdzielcze-posesje 34-42 wer1

100 Toruń, ul. Rybaki 31-35

tel. 56 658 64 00

fax 56 654 01 51

P 956-20-18-145

REGON 871243538

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Kapitał zakładowy:

390.986.500,00 zł

d Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000014934



AB 386

