

**Gazownia w Rudzie Śląskiej**  
ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Śląska  
tel. (32) 244-36-05, fax. (32) 244-36-08  
rg.rudaslaska@zabrze.psgaz.pl

**I-Projekt Łukasz Kłak**  
ul. Gdańska 17/2  
44-100 Gliwice

Wasz znak:

Ruda Śląska, 17.05.2017 r.

Nasz znak: Z-15-432-160033062-1232/17

Dot.: uzgodnienia trasy projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Przemysłowej i ul. Ondraszka w Rudzie Śląskiej.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.05.2017r. Gazownia w Rudzie Śląskiej informuje, że w zakresie opracowania na planie sytuacyjnym naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia. Planowana trasa budowy sieci sanitarnej i deszczowej krzyżuje się z siecią gazową niskiego ciśnienia.

Przy pracach projektowych należy uwzględnić następujące odległości.

- poziome zgodne z **Dz.U. poz.640 z dnia 04 czerwiec 2013 r.**
  - pionowe zgodne z **PN-91/M-34501-Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi**
- Gazownia w Rudzie Śląskiej akceptuje projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwagami:
- miejsca kolizji projektowanej inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**
  - przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, zlecić nadzór nad robotami oraz dokonać przekazania placu budowy. Nadzór jest odpłatny i inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności powołując się na znak uzgodnienia.
  - wszelkie prace w pobliżu sieci gazowej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rudzie Śląskiej.
  - posadowienie sieci gazowej należy określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
  - przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis o odbiorze miejsc kolizji.
  - w przypadku uszkodzenia naszej własności w trakcie prowadzenia prac wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi.

- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągu, oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić do naszego zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej. Wszelkie koszty związane z ewentualnym zabezpieczeniem lub przebudową sieci gazowej leżą po stronie inwestora. Sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem.

Ponadto informujemy, że na załączonym planie sytuacyjnym nie eksploatujemy sieci gazowej wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrze. Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat licząc od daty niniejszego pisma

Cennik Usług Pozataryfowych  
PSG sp. z o. o Oddział w Zabrzu  
Poz.5.3.1.1 – 1 x 83,00 PLN + VAT

Z poważaniem

Kopia Gazownia Ruda Śl.

  
KIEROWNIK  
Gazownia w Rudzie Śląskiej

Mariusz Wojnarowicz