PRZEKRÓJ B-B skala 1:50



- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m^2
- Płyta betonowa zbrojona włóknem rozproszonym w ilości 25 kg/m^3 z betonu klasy C30/37 o grub. 20 cm
- 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm
- Podbudowa górna z betonu C12/15 grub. 10 cm
- Podbudowa dolna z kruszywa łamanego KŁ 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 30 cm
- Warstwa odcinająca z pospółki grub. 20 cm, zagęszczonej do Is>0,98
- Grunt rodzimy zagęszczony (Is>0,93)

STAL KSZTAŁTOWA: **S355**
KLASA EKSPOZYCJI : **XD2, XF1**
BETON : **C30/37 W8**
BETON (podkładowy) : **C8/10 (B10)**
STAL : **A-IIIN (B500SP)**
Otulina zbrojenia: **5 cm**
Krawędzie betonów fazować **1,5x1,5cm**

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Budownictwa

ADRES:	**ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk, działka nr 59, obręb 2, jednostka ewid. M. Słupsk [226301_1]**		
INWESTOR:	**„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk**		
OBIEKT:	**ROZBUDOWA WIATY STALOWEJ MIEJSCA ZRZUTU OSADU ODWIROWANEGO NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SŁUPSKU, DZ. NR 59**		
BRANŻA:	**KONSTRUKCYJNA**	FAZA/ETAP: **PROJEKT BUDOWLANY**	
TYTUŁ RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ B-B**		
DATA:	Czerwiec 2023 r.	UPRAWNIENIA/ZAKRES:	PODPISY: / SKALA: **1:50**
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Czernichowski	upr. nr AN/8346/419/83; POM/BO/0721/01 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Henryk Żmuda-Trzebiatowski	upr. nr UAN.8346/972/90; POM/BO/5699/01 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	NR RYS. **K-7**