Nr obwodu				T01/01	T01/02	T01/03	T01/04	T01/05	T01/06	T01/07	T01/08	T01/09
Nazwa obwodu	Zasilanie	Sygnalizacja napięcia	Ogranicznik przepięć	Oświetlenie klatka schodowa 1	Oświetlenie klatka schodowa 2	PIWNICE	Tunel wjazdowy podwórko	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Wideo-domofon
Moc [W]	13000			500	500	500	500					
Prąd [A]	17			2.17	2.17	2.17	2.17					

Tablica T-A 230/400V





Moc zainstalowana Pi = 13 kW
Moc zapotrzebowana Pz = 12 kW
Prąd I = 17 A

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TNS

Aktualizacja KZGM kwiecień 2024

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ulicy Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	Tablica T-A. Administracja. ul. Teatralna 9 Schemat zasadniczy.	projektował: mgr inż. Artur Stanik SLK/1106 POOE/05	
		sprawdził:	
Biuro projektów:	PROJEKTB ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR	opracował: mgr inż. Artur Stanik SLK/1106 POOE/05	
Etap projektu:	**PROJEKT WYKONAWCZY**		Data: 06.2018r.
Inwestor:	Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		rys. nr: E-12