



SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
40 – 093 Katowice ul. Chopina 9 – tel/fax 32 – 2597 – 514

Konto bankowe: Bank Śląski S.A. w Katowicach
II Oddział Sosnowiec 27 1050 1360 1000 0008 0000 0689

Katowice, 21.VI.2018r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Katowice, ul. Teatralna 9

Dotyczy inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Teatralnej 9 w Katowicach.

1. Mieszkanie nr 2 – przewód kominowy spalinowy od pieca C.O gaz nie jest zabezpieczony wkładem kwasoodporny na całej jego długości. W tym przewodzie kominowym występuje uskok na wysokości 2m licząc od wylotu komina ponad dachem w dół budynku.
2. Mieszkanie nr 5A – u dołu w drzwiach łazienki wykonać prawidłowy otwór nawiewny 220cm².
3. Mieszkanie nr 6 – u dołu w drzwiach łazienki wykonać prawidłowy otwór nawiewny 220cm².
4. Mieszkanie nr 10 – w łazience brak wentylacji.
5. Mieszkanie nr 1,3,4,5,6A,7,7A,9 oraz lokale użytkowe – bez uwag.
6. Przewody kominowe są różne
7. Przewody kominowe posiadają przekroje o wymiarach: 14x14 oraz 14x18.
8. Mieszk.nr 6a i 9 – automaty gazowo – kąpielowe są podłączone do wspólnie jednego przewodu kominowego, co w starych przepisach można było podłączyć dwa piecyki gazowe do jednego komina. Dla zainstalowania pieca C.O gaz wybudować oddzielne przewody kominowe.
9. Mieszk.nr 5 i 6 – zalecenia jak wyżej.

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 585/90
Zbigniew Wątroba

14 komórki
II m6
III m7

3

4 W KII m7
7 W KII m6
11 W KI m5

10

15

13 2

6 Kominek II m6
13 PI m5

2 2 9 W LII m9
LII m7 4
c.o. LII m7 6
7 W LII m6a
LII m6 7
9 G LII m9 LII m6a
LII m5 LII m6 13
LII m5 13

PIIm6a 8
PP W 15

2.5 2 7
KIIIm6a W
KIIIm9 W 4
KIV/m10 W 2

17 11 20 4.5
W
PIIm6
PIIm7a

7 11.5 4 18.5 10 PIm1 6
KIIIm2 W
KIIIm1 W
PIIm7a
KIIIm7a

LIIIm5a LIIIm5a LIIIm7a LIIIm7a
2 13 15 10 5 4
G G W G W

19 17 18 16
PIm1
PIm1

7 LIIIm4
7 W LIIIm4
7 W LIIIm4
6 W KIIIm4

10 7.5 17
PIIm4

21 21

5.5

4.5 5 15 14 3 11 6.5 6.5
KIIIm3 W
LIIIm1 G
LIIIm3 W
LIIIm3 G
LIIIm1 W
c.o. LII m2 G
LIIIm2 W

17 14
PIIm7a elek. PII m7a
PIIm5 PIIm5a

UL. TEATRALNA

PIIm4 4

Teatralna 9
Przewód dymowy
G Przewód spaliny
W Przewód wentylacyjny
PI, KII Rodzaj podłączenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KAMIENIARSKI
nr 101 58990
Zbigniew Watroba
6.03.2018
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
00 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel./fax 32266-60-84; 266-60-85
Rejonowy Zakład Kaminiarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel./fax 32 259-75-14