

## INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.5.2020

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 6/2020*

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: **Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz z budową centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie – Sprawa 6/2020**, informuje:

### Pytanie nr 128:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie które polega na zastosowaniu wyłączników kompaktowych w obwodach odejściowych z wewnętrznym pomiarem mocy w klasie 1? Zmienne dotyczące stanu wyłączników jak i związane z pomiarem mocy dostępne w standardzie Modbus RTU.

### Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu dostarczonych uzupełnionych materiałów Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w obwodach odejściowych wyłączników kompaktowych z wewnętrznym pomiarem mocy o klasie 1. Zmienne dostępne w standardzie Modbus RTU. Urządzenie nie musi posiadać znaku MID. Odczyt parametrów musi być dostępny lokalnie oraz zdalnie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: **Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz z budową centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie – Sprawa 6/2020.**

Załącznik nr 1 na 3 str. – Wyłączniki kompaktowe zaproponowane przez oferenta

Z poważaniem

**SZEF ZARZĄDU**

  
**płk Dariusz MACIĄG**