

Milicz, dnia 05.07.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Częściowa przebudowa istniejącego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży wraz ze zmianą sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 23.06.2022

1. Zgodnie z pkt. 3.12 w dziale „Warunki Ochrony przeciwpożarowej” str. 80 do Opracowania Techniczno- Wykonawczego, w remontowanym budynku występują niezgodności w zakresie spełnienia przepisów p.poż. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany w ramach zadania do usunięcia powyższych niezgodności.

Odp.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadań określanych 3.12 i 3.14. Zamawiający w punkcie 3.13 umieścił zakres robót których nie można zrealizować, na które zamawiający posiada ekspertyza Pożarowa

2. W projekcie technicznym ani przedmiarze nie zaznaczono odbojnic ochronnych i narożników. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie zadania Wykonawca nie jest zobowiązany do montażu elementów ochraniających ściany .

Odp.

Wykonawca nie jest zobowiązany do montażu odbojnic i narożników ochronnych

3. W projekcie technicznym i w przedmiarze nie ujęto rolet, zaznaczono jedynie zasilanie elektryczne do nich. Prosimy o wyjaśnienie powyższej niezgodności. W wypadku konieczności zamontowania rolet prosimy o podanie rozwiązania technicznego montażu rolet uwzględniającego istniejące kraty okienne.

Odp.

Do zadań Wykonawcy nadzwy montaż rolet, rolety należy zamontować natynkowo, kraty okienne powinny znajdować się w ościerzu okna, konieczna regulacja krat. Montaż rolet nie może kolidować z otwieraniem krat w oknach, rolety należy podłączyć do SAP. Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunki i przedmiar

4. W SIWZ do przetargu str. 9 i w opisie do PT str. 39 ujęto modernizację klimatyzacji. Projekt techniczny i rysunki nie zawierają koniecznych rozwiązań. Prosimy Zamawiającego o podanie rozwiązań technicznych umożliwiających ewentualną wycenę ewentualnej instalacji klimatyzacyjnej.

Odp.

Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunki i przedmiar

5. W Opracowaniu Techniczno-Wykonawczym str. 54 ujęto urządzenie oznaczone „macerator/dekontaminator”. Czy wykonawca jest zobowiązany do zakupu tego urządzenia. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów urządzenia.

Odp.

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu maceratora, Zamawiający uzupełnia dokumentację o dane techniczne maceratora

6. W opublikowanych materiałach do przetargu meble zostały oznaczone jedynie na rzucie pomieszczeń. Prosimy Zamawiającego o szczegółowe podanie w jakim zakresie Wykonawca jest zobowiązany do zakupu w ramach zadania wyposażenia meblowego.

Odp.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całościowego białego montażu wraz ze stałym montażem lamp UV

Pytania z 04.07.2022

1. Zgodnie z informacją zawartą w OT, rob. instalacyjne, przebudowana ma być instalacja hydrantowa. Proszę o informację określającą zakres tej przebudowy.

Odp.

Zakres przebudowy hydrantu nie dotyczy Wykonawcy.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1) w Rozdziale III SWZ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 14.07.2022 do godz. 10.00**
Sposób składania ofert:

➔ za pośrednictwem Platformy zakupowej, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/mcm_milicz

- 2) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14.07.2022 o godz. 10.30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
- 3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

2) w Rozdziale III SWZ pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 12.08.2022 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.